

令和2年度第1回環境放射線モニタリング技術委員会の概要

(書面開催結果報告)

委員	松村座長，高島委員，堀口委員，古屋委員，西田委員，百島委員， 甲斐委員，山本委員 合計8名
問い合わせ先	原子力安全対策課 099-286-2377
議題	(1) 川内原子力発電所周辺環境放射線調査結果(案) (令和2年1月～3月)について (2) その他
審議結果等の概要	(1) 県から，川内原子力発電所周辺環境放射線調査結果(令和2年1月～3月)について，空間放射線量及び環境試料の放射能とも，これまでの調査結果と比較して同程度のレベルであり，異常は認められなかった旨を書面にて報告し，委員の了承を得た。  (2) 九州電力(株)から，令和2年1月から3月までの，川内原子力発電所1，2号機の運転状況及び放射性廃棄物の管理状況について報告が行われた。
その他	特になし