

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
1	鹿児島市	鉄骨一部木造瓦葺き2階建(1階飲食店, 2階住宅)併用住宅	ぼや(壁)	電源コードの短絡	クーラーの電源コードの短絡。	就寝中に長女が警報音で目が覚めた。部屋を出ると通路に煙が漂っていた。煙の出ている2階居間に行くと、クーラーの下付近から炎が50cm位あがっていた。	就寝中の母親と父親に火事を知らせ119番通報した。	1世帯 4人	在宅(就寝)
2	鹿児島市	木造平屋瓦葺き専用住宅	非火災		布巾を煮沸消毒するためこんろ火をつけたが、火を消さないまま隣町の病院に出かけた。	警報音がするのを隣人が気付いた。見ると家から煙が出ていた。	鍵が掛かっており中に入れなかったために119番通報した。	1世帯 3人	不在
3	鹿児島市	木造モルタル造2階建瓦葺き共同住宅	非火災		息子が鶏がらスープを作るためこんろに火をつけたが、近くのコンビニに買い物に行っている間に、鍋の鶏がらが焦げたため発報した。	就寝中の父親が警報音で気付いた。	上階の居住者が焦げくさいにおいがして119番通報した。	(父親、息子)	在宅(就寝)
4	枕崎市	木造モルタル2階建瓦葺き専用住宅	全焼	たばこの吸い殻	たばこの吸い殻をちり箱に捨てたことによるもの。	就寝中、警報音で目が覚めた。	自宅の加入電話にて119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
5	さつま町	木造平屋建て専用住宅	非火災		居住者が煮物をするためガスコンロに火をつけ、そのまま外出したために発生した。	居住者が隣家から帰宅途中自宅から警報音が鳴っているのに気付く建物内に入ったところ、鍋の空焚きにより建物内に煙が充満していた。	(通報していない。)	一人暮らし	不在
6	鹿児島市	耐火造5階建(県営住宅)	非火災		魚の煮物を作るため卓上こんろに火をつけた後、同じ県営住宅の姉の家へ出かけたため、鍋が空焚き状態となった。	警報器の鳴動に隣人が気付いた。	隣人が119番通報した。	一人暮らし	不在
7	薩摩川内市	市営住宅3階	非火災		居住する女性が煮物をするためこんろの火をつけたが、火を消さないまま外出したものの。	焦げくさいにおいと警報音がするのを、1階に住む女性が気付いた。	気付いた女性が119番通報した。	一人暮らし	不在
8	鹿児島市	鉄筋コンクリート造3階建専用住宅	非火災		2階台所で目玉焼きを作ろうとガスコンロに火をつけたままその場を離れたため、時間経過とともに煙が発生した。	台所天井に取り付けていた警報器が発報し、居住者が警報音により異常に気付いた。	警備保障会社へ火災信号があり、警備保障会社から119番通報した。	1世帯 2名	在宅
9	鹿児島市	木造2階建瓦葺き専用住宅	非火災		居住者が台所で魚を焼こうとガスコンロに火をつけたまま、向かいの家に行き、その場を離れたため、時間経過と共に煙が発生した。	警備保障会社へ火災信号があった。	警備保障会社へ火災信号があり、警備保障会社から119番通報した。	一人暮らし	不在
10	指宿市	木造平屋建瓦葺き住宅兼寄宿舍	ぼや(換気扇)	鍋かけ忘れ	サラダ油を廃油処理剤を使って捨てるため、ガステーブルにてんぶら鍋をのせて点火し、その場を離れたため時間経過とともに煙が発生した。	警報器(煙式)が発報したため気付いた。	消火後に119番通報。	1世帯 3人	在宅
11	鹿児島市	木造平屋瓦葺き	非火災		サツマイモを蒸し器鍋で蒸すためガスコンロに火をつけたままで、火をつけていたことを忘れ、居間で休憩していたため、鍋を焦がした。	居間に設置してあった警報器が作動し、同一敷地内に居住していた娘が警報音に気付く母親宅に出向いたところ、部屋中に充満した焦げくさい煙とこんろの上の焦げた鍋を発見。		一人暮らし	在宅
12	奄美市	RC造5階建共同住宅	非火災		片手深鍋で食品を煮込むため、ガステーブルにて火を掛けたまま、診療の為病院へ出かけてしまい、鍋の中の食品及び鍋を焦がしてしまったもの。	警報器が作動し、同階向かいの住人が焦げ臭さとともに、吹鳴音に気付いた。	向かいの住人が119番通報した。	一人暮らし	不在
13	さつま町	木造瓦葺き専用住宅	非火災			居住者が居間で昼食をとっていると、家の中で警報音が鳴っているのに気付く、台所を見ると、ガステーブルの魚焼き器の排煙口から白い煙と約20センチ程の炎があがっていた。			在宅
14	鹿児島市	木造平屋瓦葺き	非火災		鍋で煮物をするために、火のついたこんろに鍋を乗せて昼食の準備中に、煮物鍋のことを失念して庭の片付け等の仕事をしていた。	台所から警報音が聞こえてきたので、空焚きに気付いた。			在宅
15	鹿児島市	木造サイディング張り2階コロニアル葺き専用住宅	非火災		ひじき大豆を作ろうと弱火で煮込んでいたが、空港まで友人を迎えに出掛けたときにこんろの火を消し忘れたことによる鍋の空焚き。	警報音が鳴動していることに隣人が気付く、火元建物を見ると、開口部から煙が出ている。	隣人が携帯電話で火元建物の主婦に煙が出ていることを知らせ、連絡を受けた火元の主婦がこんろ火の消し忘れに気付く、直ちに119番通報した。	1世帯 2名	不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
16	さつま町	長屋町営住宅	非火災		煮物をするためガスコンロに火をつけた後にトイレに行き、そのまま外出した。	発見者が、家の外からの警報音に気付き自宅周辺を探したところ、自宅の向かい側の住宅から煙が出ているのを発見した。	発見者が119番通報した。		不在
17	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建共同住宅	部分焼 (居室)	延長コードの短絡	居間で使用していた延長コードが短絡し、周囲の可燃物に燃え移り火災になったもの。	6歳の女兒が一人で留守番をしていたところ、隣の部屋で警報器の警報音が鳴った。隣の部屋を見てみると、煙が漂い、書類棚の辺りから炎が30センチ位あがっていた。	女兒が玄関から避難して1階で居合わせた住人に火事を知らせ、その住人が火災を確認してから119番通報した。		在宅(6歳女兒)
18	鹿児島市	耐火造5階建(市営住宅)	非火災		4階に居住する女性が煮物をするためガステーブルに火をつけた後、消したつもりで友達の家へ外出したため、鍋が空焚き状態となり発生した。	2階の住人が、用事で5階に上がるときに、警報器が鳴動しているのに気付いた。	警報器の鳴っていた部屋は鍵がかかっていたので3階の住人に頼んで119番通報した。		不在
19	奄美市	木造2階建(一般住宅)	非火災		両手鍋で食品を煮込むため、ガステーブルに火をかけたまま、家の外で隣人と話し込んでいた。	住人が、家の外で隣人と話し込んでいた時に、警報器が発報し、警報器に気付いた。		一人暮らし	不在
20	鹿児島市	耐火造5階建(県営住宅)	非火災		1階に居住する男性が煮物を温めるためガステーブルに火をつけた後、寝込んでしまったため、鍋が空焚き状態となり発生した。	2階の住人が、下階の警報器が鳴動しているのに気付き、焦げくさい臭いがしたので1階に降りると、窓から煙が出ていた。	煙が出ているのを見て、火事だと思い自宅の電話で119番通報した。		在宅(就寝)
21	奄美市	木造2階建(一般住宅)	非火災		一人暮らしの女性が、野菜の煮物を温めようとしてガスコンロに鍋をかけ居間でテレビを見ていたが、調理中のことを忘れた為、鍋が空焚き状態となった。	寝室に設置された住警器の警報音に隣家の住民が気付き、窓から煙が出ているのを目撃した。	発見者が通報した。	一人暮らし	在宅
22	鹿児島市	防火造2階建(専用住宅)	ぼや(天井)	火の消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま外出したため、鍋が空焚き状態となり発生した。	発見者が外出先から帰宅した際、近所で警報音が鳴動しているのに気付き、近所を見て回ったところ、火元宅の2階窓から白煙が出ており、焦げくさい臭いがしたので火事だと思った。	発見者が別の住人に知らせ、その住人が自宅の電話で119番通報した。		不在
23	南九州市	木造2階建(一般住宅)	ぼや(風呂場)	風呂焚き口	風呂焚き口部の低温着火による。	一世帯4人暮らしで、寝室に世帯主と妻、床の間に長男、2階に次男がそれぞれ就寝中、午前2時10分頃住警器が発報し、警報音・警報発声に世帯主が気付いた。	長男が通報。	4人暮らし	在宅(就寝)
24	鹿児島市	木造モルタル平屋瓦葺	ぼや(畳、柱)	電気製品の誤使用	他の電気製品のプラグと間違えて、畳の上に置いていた半田ごてのプラグをコンセントに繋いだため、時間の経過とともに畳が無炎燃焼を続け、その後発火し、畳と柱の一部を焼損した。	自室で寝ていた娘が両親の寝室に設置してある住宅用火災警報器の警報音に気付き、居間の畳と柱が燃えているのを発見した。	娘からの連絡を受けた火元者が、帰宅後に通報。	0	在宅(就寝)
25	鹿児島市	耐火造2階建(事務所付き住宅)	ぼや(コンセント差込プラグ)	トラッキング	テレビ電源プラグのコンセント差込口のトラッキング	就寝中の住人が、住宅用火災警報器の鳴動に気付き、寝室に煙が漂っていたため、火事だと思った。	妻が自宅の電話で110番通報。(通報者が火災の場合110番と勘違い)	夫婦2人暮らし	在宅(就寝)
26	奄美市	RC造5階建共同住宅(県営住宅)	非火災		ガスコンロでプラスチック製の容器を火にかけ燃焼させた。	住宅用火災警報器が発報し、警報音に本人が気づいた。		一人暮らし	在宅
27	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建共同住宅(市営)	非火災		居住者(71歳・男)が台所で煮物鍋を温めようとガスコンロに火をつけ、その場を離れたため、鍋が空焚き状態になり、住宅用火災警報器が発報したものの。	浴槽の清掃中、居住者が警報音に気づいた。	居住者がガスコンロの火を消してから119番通報した。		在宅
28	鹿児島市	耐火造5階建	非火災		居住する92歳の女性が、ガステーブルのグリルに魚(めざし10匹)を入れて焼いていたところ、グリル火が魚に着火し多量の煙が発生した。	火をつけた後隣室にいた女性が、警報器が鳴動しているのに気付き、ガステーブルを見ると、ガステーブルから多量の煙が出ていた。	煙を発見した女性が1階にいた息子に知らせ、息子が119番通報した。		在宅

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
29	鹿児島市	木造2階建	非火災		1階に居住する39歳の女性が、ガスこんろでフライパンを使って鶏肉を煮ていて、隣室で家族と話し込んでいたら、鶏肉が焦げて多量の煙が発生し、住警器が作動した。	火をつけた後隣室にいた居住者が、警報器が鳴動しているのに気付き、ガスこんろのフライパンから多量の煙が出ていた。	39歳の女性が119番通報した。		在宅
30	始良町	軽量鉄骨2階建共同住宅	部分焼	トラッキング	1階リビングの観賞用水槽電源プラグのコンセント差込口のトラッキングにより発火。	就寝中の住人が、住宅用火災警報器が鳴動しているのに気付き、寝室から出ようとドアを開けると煙が充満していた。	外へ避難し、携帯電話で119番通報した。	夫婦、子3人暮らし	在宅(就寝)
31	鹿児島市	耐火造5階建	非火災		5階に居住する39歳女性が味噌汁を温めていたが、こんろの火を消したつもりで病院に出かけたため、鍋が空焚き状態となり発生した。	隣に居住する住人が、警報器が鳴動しているのに気付き、ベランダに出てみると隣の部屋の窓から煙が出ていた。	煙を発見し、火事だと思い携帯電話で119番通報した。		不在
32	鹿児島市	木造モルタル平屋瓦葺	ぼや	グリル火の消し忘れ	専用住宅の台所で、56歳の女性がガステーブルのグリルで魚を焼いた後、グリル火を消し忘れて受け皿に溜まっていた魚油に着火したものの。	居間で食事をとろうとしていた女性が、台所に設置してある住宅用火災警報器の警報音に気付き、ガステーブルのグリルから炎と煙が上がっているのを発見した。	火元の女性からの連絡を受けた、隣の家に住む姉の娘が消火後に通報した。		在宅
33	垂水市	鉄筋コンクリート造4階建(県営住宅)	非火災		3階に住む女性(68歳)が、台所で煮物を温めようとガスこんろに火をつけたまま、買い物に出かけたため、鍋が空焚き状態になり、住宅用火災警報器が発報した。	当該住宅の消火器を点検中の業者が警報器の発報と煙に気付いた。	玄関が施錠状態のため、消防本部へ通報した。		不在
34	鹿児島市	木造2階建(1階 駐車場、2階 専用住宅)	ぼや	トラッキング	併用住宅の住宅部分寝室の延長コードプラグのトラッキングにより発火。	就寝中の住人(90歳男性・難聴)が、住宅用火災警報器の鳴動とフリッカー(点滅)に気付き、孫とともに寝室内を確認したところ、焦げ臭いにおいと煙が少し漂っていたが、特に燃えたようなものが無かったので、火災とは思わなかった。翌日、娘と再度確認したところ、延長コードプラグ付近が黒く焦げているのを発見した。	翌日、延長コードプラグ付近が黒く焦げているのを発見し、消防局に通報した。		在宅(就寝)
35	奄美市	鉄骨造2階建(住宅)	非火災		ガスこんろに鍋をかけたまま外出し、内容物が炭化し煙が発生、住宅用火災警報器が発報した。	警報音に近隣住民が気付いた。	警報音に気付いた近隣住民が消防へ通報した。		不在
36	鹿児島市	耐火造3階建	非火災		だし汁をとるため水と昆布が入った鍋をガスこんろに掛け火をつけたが、そのことを忘れて外出したため、時間の経過とともに鍋の中の水分が蒸発、多量の煙が発生した。	台所に設置された住宅用火災警報器が発報した。	警備保障会社へ火災信号があり、警備保障会社が119番通報した。	1世帯2名	不在
37	鹿児島市	木造平屋	非火災		台所のテーブル上でカセットコンロに鍋をかけ、屋外で作業をしていたため時間経過とともに空炊き状態となり、煙が発生した。	発生した煙で住宅用火災警報器が発報した。	警備保障会社へ火災信号があり、警備保障会社が119番通報した。	一人暮らし	在宅(屋外)
38	鹿児島市	木造モルタル2階瓦葺き	非火災		台所のこんろに掛けた鍋が空焚き状態となった。	台所の壁に設置してあった、ガス漏れ警報器と一体型となっている住宅用防災警報器が鳴動したのに、居間にいた家人が気付いた。	近所に住む男性が警報音に気付き、煙が出ていたため火災だと思い119番通報した。	一人暮らし	在宅
39	奄美市	木造平屋建	非火災		ガスこんろに鍋をかけたまま外出し、内容物が炭化し煙が発生した。	警報音に近隣住民が気付いた。	警報音に気付いた近隣住民が消防へ通報した。		不在
40	始良町	木造平屋(専用住宅)	非火災		一人暮らしの女性(83歳)が煮魚を温めようとガスこんろに片手鍋をかけ点火し、その後別居する娘と買い物に出かけた。	道路向かいに住む女性が外に出た際、警報音に気付き、付近を探したところ、向かいの家の換気扇から煙が出ていた。	警報音に気付いた女性が119番通報した。	一人暮らし	不在
41	鹿屋市	木造平屋瓦葺き専用住宅	非火災		住宅の主婦が圧力鍋を弱火でガスこんろにかけたまま外出した。	隣家の住人が住宅用火災警報器の発報音に気付き、住宅を建築した会社に電話連絡した。現場に駆けつけた建築会社の社員が合い鍵で家の中に入ったところ、玄関まで白煙が充満し、住宅用火災警報器2個が発報していた。	建築会社の社員が119番通報した。		不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
42	鹿児島市	木造モルタル2階瓦葺き	非火災		台所のこんろに鍋をかけたまま外出したため、鍋が空焚き状態となり煙が発生したものの。	台所に設置してあった住宅用火災警報器が鳴動し、近所に住む男性が警報音に気づき、煙が出ていたため火災だと思った。	煙に気付いた男性が119番通報した。		不在
43	奄美市	耐火造5階建て(市営住宅)	非火災		ガスこんろに鍋をかけたまま寝込み、空焚き状態となり発煙。	住宅用火災警報器が発報し、警報音で家人が目覚めた。	隣家の住人が焦げ臭いにおいがすると消防へ通報した。		在宅(就寝)
44	鹿児島市	木造モルタル平屋瓦葺	非火災		鍋とやかんをコンロにかけたまま別棟でテレビを見ていた。	通行人が、住警器の警報音と換気口からの白煙に気づき、勝手口から台所を確認したところ、鍋の空焚きを確認した。	発見した通行人が消防へ通報した。		不在
45	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建(共同住宅)	損害なし	たばこ	たばこの不始末	建物1階の居室にいた女性が警報音に気づき探したところ、火元の部屋から聞こえてきた。	警報音に気づいた女性が台所に行くと、煙が充満しており怖くなって外に出て部屋に戻り、119番通報した。		在宅
46	鹿児島市	木造モルタル2階建瓦葺	非火災		鍋を火にかけたまま2階の居室にいた。	近所に住む男性が住警器の警報音と換気口からの白煙に気づき、玄関から入って台所を確認したところ、鍋の空焚きを発見した。	近所に住む別の男性が通報した。		在宅
47	枕崎市	耐火造2階建 市営住宅	ぼや	放火	2階建て共同住宅の1階居室において夫がマッチでティッシュペーパーに火をつけたところ、敷布団等に着火し燃え広がった。 階段室に設置してあった住警器が作動した。	2階で寝ていた妻と娘が住警器の警報音に気づいた。	初期消火後、妻が119番通報した。	1世帯 3人	在宅
48	奄美市	耐火造5階建(市営住宅)	損害なし		電子レンジにて焼き芋をしようとして温め用タッパー(500Wで2分30秒まで使用可)に芋を入れ加熱したところ、15分に設定したため許容加熱時間を超えたため、タッパーが融解し煙が発生した。	隣の居間でテレビを見ていたところ、焦げ臭いにおいと住警器の発報音で気づいた。	発見者が消防へ通報した。		在宅
49	出水市	耐火造2階建(市営住宅)	損害なし		一人住まい60歳の男性が、煮物を温めるためガステーブルに火をつけた後、忘れてしまい、鍋が空焚き状態となった。	用便の途中、「ピー」という音に気づき、トイレから出ると1階台所に煙が充満し、階段の警報器が鳴動していた。火がついたままのガステーブルの上で煙を発している鍋を発見。		一人暮らし	在宅
50	南さつま市	木造平屋建(専用住宅)	損害なし		台所で82歳女性が料理を温めるためにフライパンに材料を入れてガスコンロに火をつけたが、いつのまにかそのことを忘れてしまったもの。 時間の経過とともに、料理が炭化し発煙。	住警器の発報音と部屋に充満した煙を確認したが、状況を把握できず狼狽し、隣人に助けを求めた。	駆けつけた隣人の妻が消防署に119番通報した。	1世帯 2人	在宅
51	霧島市	木造平屋建	全焼	灯火	仏壇の方から火が上がっていた。	こたつでうとうとしていたら、住警器が鳴動し目が覚めた。	初期消火ができなかったため、119番通報を試みたが、途中煙が充満してきたため通報できず、外に出て、隣人宅に駆け込み119番通報をお願いした。	一人暮らし	在宅(就寝)
52	志布志市	鉄筋コンクリート造5階建(県営団地)	損害なし		71歳女性が、3階の自宅でガスコンロに火をつけ、鍋をかけたまま友人と外出した。	女性宅上階の住人が、帰宅途中で異臭と住警器の警報音に気付いた。	ドアをノックしたが不在だったため、3階の隣人に119番通報を依頼するとともに、自治会長に連絡した。	一人暮らし	不在
53	鹿児島市	木造モルタル2階建て瓦葺(共同住宅)	損害なし		ガスこんろ及び給湯器を点火したままにしていたため、熱気が室内に充満し、警報器が発報した。	同じ共同住宅に住む男性が隣の部屋からの警報音に気付いた。	警報音に気付いた男性が消防に通報。	一人暮らし	不在
54	鹿児島市	耐火造4階建て共同住宅(市営住宅)	損害なし		1階に住む一人暮らしの女性が、こんろで黒豆を煮ているのを忘れて外出した。鍋が空焚き状態になり、黒煙が部屋に充満し住警器が鳴動した。	屋外で遊んでいた子供が住警器が鳴動しているのに気づき、母親に知らせた。		一人暮らし	不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
55	鹿児島市	耐火造3階建 複合用途	ぼや	調査中	調査中	火元居住者が、住宅用火災警報器の鳴る音で目を覚ますと、焦げ臭いにおいがしており、その直後ブレーカーが落ちて停電した。 その後、エアコンのプラグを差し込んでいるコンセントから火花が発生したため、確認してみるとコンセントが溶融し、その周辺の壁や天井も黒くなっていた。	父親が消防署へ駆け込み通報した。	1世帯 3人	在宅(就寝)
56	鹿児島市	木造瓦葺平屋建 専用住宅	損害なし		分電盤内(漏電遮断器)の端子の半断線による発熱発火。	1階台所で洗い物をしていた家人が隣の寝室に設置した住宅用火災警報器の鳴動に気付いた。 寝室に設置していた配電盤から煙が出ているのを発見した。	家人が119番通報した。	1世帯 2人	在宅
57	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建 共同住宅	損害なし		自宅台所で煮物を温めようとガスこんろに火をつけ、鍋をかけたまま近所へ買い物に出かけた。	隣室の住人が異臭と住宅用火災警報器の警報音に気付いた。	隣室の住人が119番通報した。	一人暮らし	不在
58	日置市	木造瓦葺平屋建て	損害なし		ガスこんろに天ぷら油を入れたフライパンを載せて火をつけ、天ぷら油が温まる間に洗濯物を取り入れようと庭に出ているときに天ぷら油が加熱発火した。	台所東側の居間兼寝室に設置していた住宅用火災警報器が作動し、本人と隣家の女性が警報音に気付いた。		一人暮らし	在宅
59	出水市	木造平屋建てセメント瓦葺き(市営住宅)	部分焼	天ぷら油の加熱発火	味噌汁を温めるためガステーブルに火をつけた後、忘れてしまい、鍋が空焚き状態になった。	電話をしている途中に警報音に気付き、寝室の方を見ると煙が充満していた。		一人暮らし	在宅
60	指宿市	木造平屋建て長屋(市営住宅)	ぼや	ガステーブルの消し忘れ	親子3人住まいの母親(5歳)が、ガステーブルのグリルで秋刀魚を焼いた後、火を消し忘れて外出した。	近所の人が警報音に気付いた。	警報音に気付いた近所の人が消防署に通報した。		不在
61	始良市	木造平屋建てセメント瓦葺き	損害なし		専用住宅に2人暮らしの83歳女性が、昼食用の味噌汁が入った鍋をガステーブルで温め、火を消すのを忘れて居間で食事をとっていた。	昼食中に住宅用か々々警報器が鳴り出し、台所に行くと鍋から煙が出ていた。			在宅
62	鹿児島市	木造モルタル2階瓦葺き専用住宅	非火災		56歳女性がうどんを作るためガステーブルに火をつけた後、そのまま近所のスーパーに出かけたため、鍋が空焚き状態になり発生した。	住民が、隣の家から住警器が鳴動しているのに気付き、さらに家から煙が出ているのを発見した。	発見した住民が119番通報した。		不在
63	鹿児島市	木造サイディング張り2階コロニアル葺き長屋	ぼや	食用油の過熱着火	33歳女性が揚げ物を済ませた後、火を消したものと勘違いし、ガステーブルに油の入った鍋を載せたままその場を離れたため、食用油が加熱・着火したものの。	子どもと風呂に入っていたところ、警報音が聞こえてきたので風呂から上がると、台所が煙に包まれ、鍋から炎が上がっていた。	初期消火ができずに119番通報した。		在宅
64	西之表市	鉄筋コンクリート造3階建共同住宅(市営住宅)	非火災		55歳女性が、台所で鍋に入った味噌汁を温めるため、ガステーブルに火をつけ、そのまま外出したため、鍋が空焚き状態となった。	台所隣の居間に設置された住宅用火災警報器の鳴動と煙に、同棟に住む別の住民が気付いた。	気付いた住民が消防に通報した。		不在
65	霧島市	耐火構造4階建 共同住宅(市営住宅)	ぼや	鍋の空焚き	68歳の家主がガスこんろに鍋をかけ、火をつけたまま外出したため、鍋の中が焦げ、煙が発生し、住警器が発報したものの。	警報音と焦げくさい臭いに下階の住人が気付き確認したところ換気扇から煙が出ていた。	気付いた住人が119番通報した。	一人暮らし	不在
66	鹿児島市	木造モルタル2階瓦葺き専用住宅	非火災		83歳女性が、煮込みを作るためこんろに火をつけた後、そのまま隣接する娘宅に出かけたため、鍋が空焚き状態となり発生したものの。	隣接する共同住宅に住む男性が、外出時に警報音に気付き、音のする隣家に向かったところ、換気扇から煙が出ているのに気付いた。	煙を発見した男性が、119番通報した。	一人暮らし	不在
67	鹿児島市	木造モルタル2階瓦葺き専用住宅	非火災		72歳女性が鍋をガステーブルにかけたまま外出したため、鍋が空焚き状態となり発生したものの。	隣家の住民が住警器の鳴動に気付いた。	隣家の住民が、家から煙が出たため、119番通報した。	一人暮らし	不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
68	さつま町	木造平屋瓦葺き専用住宅	非火災		母親が夕食の揚げ物を調理した後のこんろの消し忘れ。	自宅の庭で草刈り作業の休憩中に警報音が聞こえたので、家の中を確認すると、台所の天ぷら鍋から白煙が上昇していた。	翌日、消防署に加入電話で連絡した。		在宅
69	伊佐市	木造平屋瓦葺き専用住宅	ぼや	観賞魚用ヒーターの過熱	使用していない観賞魚用ヒーターの電源プラグを誤ってコンセントに差し込んだ。	就寝中に住宅用火災警報器の警報音で目が覚めて確認に行ったところ、玄関靴箱の観賞魚水槽の横に置いてあった観賞魚用ヒーター付近が燃えていた。			在宅(就寝)
70	鹿児島市	耐火造(鉄筋コンクリート造)5階建て共同住宅	非火災		80歳男性が、味噌汁を温めるため、コンロに火をつけたのを忘れた。	入浴中に焦げくさいにおいと住警器の鳴動音で気付いた。	隣室の住人が、ベランダから煙が出ているのを発見し、119番通報した。	一人暮らし	在宅
71	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建て共同住宅	非火災		58歳女性が台所で調理をするためガスコンロに火をつけ、鍋をかけたまま病院へ出かけた。	隣室の住人が異臭と住警器の警報音に気付いた。	警報音に気付いた隣室の住人が119番通報した。	一人暮らし	不在
72	鹿児島市	木造2階建て専用住宅	非火災		83歳女性が、おかゆを作るためにIHクッキングヒーターに鍋をかけ、掃除を始めたためにコンロのことを忘れていた。しばらくして、鍋からのふきこぼれ及び内容物の焦げのため、煙が発生した。	感知器の警報音に住人が気付いた。	発生した煙に感知器が作動して、連動先の警備保障会社が119番通報した。	一人暮らし	在宅
73	霧島市	木造平屋建(専用住宅)	ぼや	天ぷら油の加熱発火	家主の妻が天ぷら鍋に火をかけたまま忘れてしまった。	隣の居間で食事をとろうとしたところ、居間に設置してあった住警器が鳴動したため、台所を確認すると、天ぷら鍋から炎があがっていた。	消火後、119番通報した。		在宅
74	鹿児島市	耐火造5階建て飲食店付共同住宅	ぼや	調査中	調査中	就寝中、台所の住宅用火災・ガス・CO警報器の警報音で目を覚ましたところ、部屋に煙が充満し、仏壇が燃えているのに気付いた。	部屋の外から携帯電話で119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
75	出水市	鉄筋コンクリート造3階建(県営住宅)	非火災		世帯主の娘が夕食の調理のため鍋で天ぷらを揚げた後、火を消し忘れてしまった。	娘が居間でパソコンを使用していると、別の部屋に設置してあった住警器が鳴動した。台所を見ると鍋から煙が出ていた。	同じ棟の階下の住人が煙と異臭に気付く119番通報した。		在宅
76	鹿児島市	耐火造5階共同住宅	非火災		天ぷらを揚げている途中に近所へお裾分けしようと外出した。	通行人が、住警器の警報音と煙に気付いた。	通行人が119番通報した。	一人暮らし	不在
77	指宿市	耐火造2階建 専用住宅	非火災		居住者が豚汁を温めるためガスコンロに火をつけた後、近くの畑に出かけたため、鍋が空焚き状態となった。	隣人が警報音と煙・異臭で気がついた。	警報音に気付いた隣人が通報した。		不在
78	鹿児島市	木造モルタル2階瓦葺き占用住宅	非火災		鍋を火にかけているのを忘れてしまい発生。	近所に住む男性が仕事へ行くことと女性宅前を通りかかったところ、女性が裸足で屋外へ出ており、住警器の警報音が家の中から聞こえたので、自宅に戻り119番通報を依頼した後、当該女性宅に入ったところ、台所からの焦げくさいにおいを確認。	近所に住む男性の家族が119番通報した。	一人暮らし	在宅
79	鹿児島市	耐火造5階共同住宅	ぼや	ストーブ	ストーブのカートリッジタンクに給油した際、カートリッジタンクからこぼれた灯油に火が引火し、ストーブと畳の一部が焼けたもの。	火元上階の女性が部屋の掃除のため掃除機をかけていたところ、住警器の鳴動音と何か燃えたような臭いがしたので窓を開けてみると1階から黒煙がでていた。	発見した女性が自宅の固定電話から119番通報した。	一人暮らし	在宅
80	鹿児島市	木造瓦葺き平屋建て専用住宅	非火災		味噌汁を温めるためガスコンロに火をつけたが、その後、寝室で寝ていたため、鍋が空焚き状態となった。	火元者が寝室の住警器が鳴動しているのに気付く、台所を見たところ、鍋から煙が出ていた。		一人暮らし	在宅(就寝)
81	奄美市	木造2階建て 専用住宅	非火災		世帯主の妻がガスコンロを使用して煮物鍋を温めていたが、うっかり忘れて外出したことにより空焚き状態となった。	同居の娘が、台所に設置された住警器(煙式)の警報音で鍋の空焚きを発見。	台所の換気扇から出ている煙を通行人が発見し通報。		在宅

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
82	鹿児島市	木造モルタル2階専用住宅	非火災		コンロ火の消し忘れ	就寝中に階段に設置した警報器の警報音で目を覚ましたところ、屋内に白煙と魚を焼いた臭いが漂っていた。	火元者が119番通報した。		在宅(就寝)
83	鹿児島市	木造モルタル平屋建て専用住宅	非火災		じゃがいもを袋に入れたまま電子レンジで長時間加熱したため、ビニール袋が溶け、じゃがいもが焦げて煙が発生。	隣の寝室で休んでいたが、住警器の鳴動音で気づき、電子レンジから煙がでていた。	火元者が119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
84	奄美市	耐火造5階建て(国家公務員社宅)	非火災		鍋に火を掛けたまま買い物に出たため、鍋の空焚きとなったもの	向かいに住む住人が住警器の音と異臭に気付いた。	発見者が119番通報した。		不在
85	鹿児島市	耐火造(鉄筋コンクリート造)5階建て共同住宅	非火災		味噌汁の入った鍋をガステーブルにかけたまま外出したため、鍋が空焚き状態となり発生した。	買い物から帰宅した2階の住民が、住警器の鳴動音と3階から煙が出ていることに気付いた。	発見者が119番通報した。	一人暮らし	不在
86	鹿児島市	耐火造2階専用住宅	非火災		コンロ火に鍋をかけて調理を行った後、火を消したつもりで外出したため、鍋の空焚き状態となった。	発生した煙に感知器が作動して、連動先の警備保障会社が119番通報した。	発生した煙に感知器が作動して、連動先の警備保障会社が119番通報した。	一人暮らし	不在
87	志布志市	木造2階建て(共同住宅)	部分焼	たばこの不始末	1階に居住する19歳の男性が部屋で吸ったたばこの吸い殻を紙くず等の可燃物の入ったビニール袋に入れて台所に捨て、そのまま外出し出火した。	上階に住む女性が警報器の鳴動と臭いに気付いた。	発見者から連絡を受けたアパートの所有者が火災と判断し、119番通報した。	一人暮らし	不在
88	いちき串木野市	軽量鉄骨造1階建て専用住宅	非火災		一人暮らしの50代男性が、ガステーブルで卵焼きを作ろうとしてフライパンに油を引き、火をつけたまま外出したため、空焚き状態となった。	外にいた本人が警報音に気付いた。	本人がすぐに119番通報した。	一人暮らし	不在
89	奄美市	鉄筋コンクリート造2階建ての専用住宅(市営住宅)	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	78歳女性が、ガスコンロに火をつけ、鍋をかけたまま昼寝をしてしまった。	発生した煙により感知器が作動して、警報音に本人が気付いた。	隣人が煙と異臭に気づき119番通報した。		在宅
90	鹿児島市	耐火造6階建て事務所・共同住宅	ぼや	ガステーブルの消し忘れ	67歳女性が、ガステーブルで調理後、火を消したつもりでテレビを見ていた。	警報器の警報音で本人が気付いた。	付近の通行人が119番通報した。	一人暮らし	在宅
91	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建て共同住宅	ぼや	線香の火の不始末	線香を誤って座布団に落としてしまい、そのことに気付かず外出した。	火元上階を訪ねてきた女性が異臭と住宅用火災警報器の警報音に気付いた。	火元上階を訪ねてきた女性が異臭と住宅用火災警報器の警報音に気付いた。	二人世帯	不在
92	枕崎市	木造モルタル2階建て専用住宅	ぼや	トラッキング現象によるコンセントからの出火	トラッキング現象によるコンセントからの出火	住宅用火災警報器の音に本人が気付いた	消火後に消防に通報	二人世帯	在宅(就寝中)
93	志布志市	木造平屋	ぼや	ガスコンロの火の消し忘れ	天ぷら鍋に火をかけたまま入浴してしまった。	入浴中に本人が住警器の音に気付いた。	本人がすぐに119番通報した。		在宅(入浴中)
94	鹿児島市	鉄筋コンクリート造り4階建て 共同住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	鍋に火をかけたまま友人宅へ出かけた。	隣人と管理人が異臭と警報音に気付いた。	隣人及び管理人が119番通報した。		不在
95	霧島市	木造2階建店舗併用住宅	部分焼	ガステーブルの消し忘れ	調理のため天ぷら鍋をガステーブルにかけたまま隣にある理容室でテレビを見ていた。	物音と住警器音で本人が気付いた。	本人がすぐに119番通報した。		在宅
96	霧島市	木造1階建専用住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	鍋に火をかけたまま外出した。	付近住人が住警器音に気付いた。	付近住民が119番通報した。		不在
97	鹿児島市	鉄筋コンクリート造り14階建共同住宅	部分焼	食用油の過熱着火	油の入った鍋をガステーブルにかけたまま居眠りをした。	住警器の発報音に本人が気付いた。		一人暮らし	在宅(就寝中)
98	霧島市	木造1階建専用住宅	ぼや	かまどの火の延焼	風呂のかまどにいつもより多く薪を入れ風呂を沸かしており、その場から離れた際に延焼した。	住警器音に本人が気付いた。			在宅

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
99	霧島市	木造平屋建て専用住宅	非火災	ガステーブルの消し忘れ	ガステーブルに火をかけたまま庭で犬の散歩をしていた。	住警器が感知したことを警備保障会社が知らせた。			在宅
100	鹿児島市	木造モルタル平屋建て瓦葺き長屋	非火災	ガステーブルの消し忘れ	ガステーブルに火をかけたまま入浴してしまい、夜間が空焚きになった	空焚きに住警器が反応して本人が発見した。		一人暮らし	在宅(入浴中)
101	日置市	木造瓦葺き平屋	ぼや	たばこの火の不始末	たばこの火を消したつもりでゴミ箱に捨て、残り火がゴミに燃え移ったもの	住警器の音に同居の妻が気付き発見した		同居人有り	在宅(就寝中)
102	西之表市	木造平屋建て	ぼや	提灯の火の引火	提灯の火がカーテンに延焼した	住警器の音に本人が気付いた		同居人有り	在宅
103	南種子町	木造平屋専用住宅	部分焼	ガスコンロの火の消し忘れ	家主の娘が揚げ物をしていたがコンロの火を消し忘れて帰宅したため、加熱された油に発火した。	住警器の音に屋外にいた家主が気付いた。		一人暮らし	在宅(屋外)
104	奄美市	木造平屋	非火災	トースターのタイマーの故障	トースターでパンを焼いていたが、タイマーが故障してパンが黒こげになった	住警器の音に本人が気付いた			在宅
105	霧島市	木造2階 共同住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	料理のためにガスコンロを使用し、そのまま外出してしまい、鍋が空焚きになった。	住警器の音に隣人が気付いた	隣人が通報		不在
106	鹿児島市	木造モルタル2階建て	非火災	ガステーブルの消し忘れ	料理のためにガステーブルを使用し、そのまま外出してしまい、鍋を焦がしたため	住警器の音に近所の主婦が気付いた	近所の主婦が通報	同居人有り	不在
107	始良市	木造平屋	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	煮物を温めようとガスコンロに火をつけてそのまま寝てしまった。	住警器の音に本人が気付いた	警報音に気付いた隣人が通報		在宅(就寝中)
108	鹿児島市	鉄筋コンクリート造り共同住宅	ぼや	食用油の過熱着火	フライパンに食用油を入れて加熱したまま隣室でテレビを見ていた。	住警器の音に本人が気付いた。	本人が110番通報して、警察から通報。	一人暮らし	在宅
109	鹿児島市	木造2階建て	非火災	電子レンジの加熱	冷凍してあった芋を電子レンジで解凍した。	隣室にいた本人が発報音に気付いた。	近隣の住民が通報	一人暮らし	在宅
110	鹿児島市	鉄骨造り2階建 共同住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	うどんを作ろうとガスコンロに火をつけ隣室で寝てしまった。	隣室の住人が住警器音に気付いた	隣人が通報	一人暮らし	在宅(就寝中)
111	鹿児島市	木造平屋	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	小豆を煮ようとガスコンロに火をつけ隣室で寝てしまった。	住警器音に本人が気付いた。	本人が119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝中)
112	奄美市	RC2階建	非火災	火の消し忘れ	鍋に火をかけたまま外出した。	帰宅したら煙が充満し、住警器が発報していた	異臭と警報音に通行人が気付いて119番通報した		不在
113	霧島市	木造平屋	ぼや	電線のショート	コードの上にソファが置かれ、コードがつぶれて変形し、電線がショートした。	住警器音に本人が気付いた。	隣家住民が119番通報		在宅
114	鹿児島市	耐火構造5階建 共同住宅	非火災	鍋の空焚き	鍋に芋と水を入れてコンロに火をつけていたところ、水が蒸発して芋が焦げて煙が発生した。	住警器音に本人が気付いた。	本人が119番通報した。	一人暮らし	在宅
115	鹿児島市	木造モルタル平屋建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロに火をかけたまま買い物に出かけた	隣の住民が異臭と住警器音に気付いた	隣の住民が通報した	一人暮らし	不在
116	いちき串木野市	木造平屋	非火災	ガステーブルの消し忘れ	ガステーブルの鍋を温めたまま洗面等を行っていた。	住警器音に本人が気付いた。	本人が119番通報した	一人暮らし	在宅(その他)
117	鹿児島市	防火造2階建て共同住宅	ぼや	食用油の過熱着火	鍋に火をかけたまま洗濯物を干していたところ、食用油の過熱着火に至った。	住警器音に本人が気付いた。			在宅(その他)
118	鹿児島市	防火造平屋	全焼	調査中	調査中	住警器音に本人が気付いた。			在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
119	奄美市	木造平屋建て	非火災	鍋の空焚き	鍋に火をかけたまま放置した	警報音に近隣住民が気付いた。	警報音と異臭に気付いた近隣住民が消防署に駆け込んだ		在宅(その他)
120	さつま町	準耐火造2階建て店舗付き住宅	部分焼	アロマキャンドルの火の燃え移り	アロマキャンドルの火が造花に燃え移った	警報音に住民が気付いた	店舗内の従業員が通報した		在宅(その他)
121	鹿児島市	耐火造8階建て共同住宅	損害なし	鍋の空焚き	鍋に火をかけたまま寝てしまった。	警報音に本人が気付いた			在宅(就寝中)
122	喜界町	RC造平屋建町営住宅	部分焼	天ぷら油の加熱発火	天ぷら鍋に火をかけたまま放置した。	警報音と異臭に娘が気付いた。	消火後に通報した。		在宅(その他)
123	鹿児島市	防火構造2階建 専用住宅	ぼや	調査中	蛍光灯端子付近から出火し、落下した焼き物で床面のちりくず等が燃えた	起きていた本人と就寝中の同居人が警報音で気付いた。		同居人あり	在宅(その他)
124	鹿児島市	木造平屋 専用住宅	ぼや	やかんの上に布巾を置き忘れ、コンロ火が着火	やかんの上に布巾を置いたままコンロに火をつけた。	住警器音に隣家の妹が気付いた。	隣家の妹が通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
125	奄美市	木造二階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	味噌汁を温めようとコンロに火をつけたまま寝てしまった。	住警器音と排出されている煙・異臭に隣人が気付いた。	隣人が通報		在宅(就寝中)
126	始良市	木造平屋	非火災	ガステーブルの消し忘れ	味噌汁を温めようとガステーブルに火をつけ居間にいたところ、内容物が焦げ付いた。	住警器音に本人が気付いた。	電話を受けた息子が通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
127	鹿児島市	木造二階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま買い物に出たところ、鍋の中が空焚きと成った。	通行人が住警器音と煙に気付いた	通行人が通報した	一人暮らし	不在
128	鹿児島市	防火造り3階建て	部分焼	調査中	調査中	住警器音に住人が気付いた	住民が通報した	同居人あり	在宅(その他)
129	鹿児島市	鉄骨造り2階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま寝てしまい、鍋の中が空焚きになってしまった	本人及び隣人が住警器音に気付いた	隣人が通報	同居人あり	在宅(就寝中)
130	阿久根市	木造二階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロの火をつけたまま不在にし、ヤカンが空焚きになった	住警器の発報が警備保障会社に通報された	警備保障会社が通報した		不在
131	鹿児島市	耐火造り3階建て	ぼや	食用油の過熱着火・ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロを使用して料理をしたあと、火を消したつもりでいたため、食用油が過熱着火した。	住警器音に本人が気付いた	本人が通報した	一人暮らし	在宅(その他)
132	龍郷町	耐火づくり平屋建て	非火災	鍋の空焚き	鍋に火をかけたまま台所を離れ鍋が空焚きになった。	本人が住警器の音に気付いた			在宅(その他)
133	始良市	木造二階建て共同住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	居住者がガスコンロに火をつけたまま外出してしまった。	住警器音と白煙に隣人が気付いた	隣人が通報した		不在
134	始良市	木造二階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ゆで卵を作るため鍋に火をかけたまま就寝した。	住警器音に近所の方が気付いた	近所の方が通報した		在宅(就寝中)
135	さつま町	木造2階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	鍋をガスコンロにかけたまま2階で洗濯物の取り込みを行っていた。	住警器音に家族が気付いた。		同居人あり	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
136	鹿児島市	木造トタン一部モルタル平屋瓦葺き長屋住宅	非火災	鍋の空焚き	ガステーブルの鍋を火にかけてたまま外出してしまった	白煙と住警器音に隣のマンションの住民が気付いた	近隣駐車場にいた人が通報	一人暮らし	不在
137	指宿市	耐火づくり2階建て	非火災	鍋の空焚き	ガスコンロの鍋に火をかけたまま外出してしまった。	住警器音に2階の住民が気付いた	2階の住民が通報した	一人暮らし	不在
138	出水市	木造平屋建住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	煮物を温めるためにガスコンロに火をつけたまま外出してしまった。	住警器音と煙に隣人が気付いた			不在
139	鹿児島市	鉄骨造り2階建て	ぼや	ガステーブルの消し忘れ	ガステーブルに火をつけたまま食事・電話を行っていた	住警器音に本人が気付いた	本人が通報した	同居人有り	在宅(その他)
140	霧島市	木造専用住宅	ぼや	コンロ火の消し忘れ	天ぷら油を入れたフライパンに火をかけたまま屋外に出いていたため。	住警器音に本人が気付いた			在宅(その他)
141	鹿児島市	木造造り2階建て	ぼや	食用油の過熱着火	フライパンに油を入れて火をつけたまま電話を市、火をつけていることを忘れて風呂に入ってしまった。	住警器音に家族が気付いた。		同居人有り	在宅(その他)
142	鹿児島市	木造モルタル造り2階建て	非火災	鍋の空焚き	味噌汁を温めるためにコンロにかけていたが、隣室で食事をとっていたところ鍋が空焚きとなった。	本人が住警器音に気付いた	本人が通報した	一人暮らし	在宅(その他)
143	知名町	耐火づくり2階建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま居間でテレビを見ていた	本人が住警器音に気付いた	本人が通報した	同居人有り	在宅(その他)
144	奄美市	木造平屋	非火災	鍋の空焚き	鍋に火をかけたまま外出し、鍋が空焚きになった。	本人が帰宅した際に住警器音に気付いた。	住警器音と煙に気付いた隣家の住民が通報した。		不在
145	霧島市	木造平屋	部分焼	風呂かまど	家屋の老朽化による構造不良により火が燃え移った。	住警器音に本人が気付いた	妻が通報した	同居人有り	在宅(その他)
146	曽於市	木造平屋	非火災	ガステーブルの火の消し忘れ	ガステーブルで味噌汁を温めた後、しばらくして外出した。	住警器音に宅配業者が気付いた。	宅配業者が通報した。	同居人有り	不在
147	曽於市	木造平屋	非火災	鍋の焦げ付き	鍋をガスコンロの火にかけてたが、内容物が少なかったため焦げ付いた	住警器音に本人が気付いた	本人が通報した		在宅(その他)
148	霧島市	木造	非火災	鍋の焦げ付き	味噌汁を温めたまま屋外に出いていたところ、鍋が焦げた。	住警器音に本人が気付いた			在宅(その他)
149	曽於市	木造平屋	部分焼	ストーブの異常燃焼	石油ストーブが異常燃焼して出火した。	住警器音に本人が気付いた		一人暮らし	在宅(就寝中)
150	日置市	木造平屋	非火災	コンロ火の消し忘れ	コンロで金柑を煮たまま居間で新聞を読んでいた。	住警器音に本人が気付いた	本人が119番通報した	同居人有り	在宅(その他)
151	天城町	防火造り平屋建て	非火災	コンロ火の消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま外出したため	帰宅した際に住警器音に気付いた	本人が119番通報した		不在
152	いちき串木野市	木造2階建て	非火災	火の使用中に意識消失	ガステーブルで煮物を温めている最中に意識消失したと思われる	住警器音に隣家の住民が気付いた	隣家の住民が119番通報した		在宅(その他)
153	鹿児島市	防火造2階建専用住宅	非火災	コンロ火の消し忘れ	コンロに鍋をかけたままテレビを見て、そのままコンロのことを忘れてしまった。	住警器音に気付いた本人が110番し、警察が消防に通報して発見。	本人が110番通報し、警察が消防に通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
154	鹿児島市	耐火造3階建共同住宅	ぼや	タバコの火の不始末	タバコを吸いながらうたた寝をしてしまった。	住警器音と異臭に2階の居住者が気付いた。	2階住民が119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝中)
155	鹿児島市	木造平屋専用住宅	非火災	コンロ火の消し忘れ	コンロに火をかけたまま外出したため	住警器音と異臭に隣家の住民が気付いた	隣家の住民が119番通報した	一人暮らし	不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
156	曾於市	木造平屋建て	非火災	コンロ火の消し忘れ	IHコンロに鍋をかけたまま隣室で着替えをしていたところ、コンロに鍋をかけていたことを失念したため。	警備保障会社から住宅用火災警報器の鳴動を受信した旨の通報があった。	警備保障会社から住宅用火災警報器の鳴動を受信した旨の通報があった。	一人暮らし	在宅(その他)
157	出水市	木造平屋建住居	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	グリルで魚を焼こうと点火したまま、隣の部屋で食事をしていたため。	住警器音に気付いた。			在宅(その他)
158	奄美市	耐火造5階建て共同住宅	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロで味噌汁鍋を温めている際に火元から離れたため。	近隣住民が住警器音と煙に気づいた。	近隣住民が住警器音と煙に気づき、現場近くの消防職員宅へ知らせ、職員が現場を確認後、消防へ連絡した。		在宅(その他)
159	鹿児島市	木造モルタル造平屋建	非火災	鍋の空焚き	味噌汁を温めようと鍋に火をかけたまま、家庭菜園の野菜取りに出たため。	同居する孫が、寝室の住宅用火災警報器の警報音に気付いた。	同居している孫が外出していた父親に連絡し、父親が119番通報を行った。	同居人有り	在宅(その他)
160	鹿児島市	防火造平屋コロニアル葺き	非火災	電子レンジの加熱	電子レンジで饅頭1個を温めたところ、必要以上に加熱し過ぎて饅頭が焦げて発煙した。	居住者の男性が台所の隣の部屋にいたところ、住宅用火災警報器が鳴動したのに気付いた。	居住者本人が自宅の電話で119番通報した。		在宅(その他)
161	湧水町	木造平屋建て	非火災	ガスコンロの火の消し忘れ	ガスコンロに火をかけたまま屋外作業を行っていたところ、鍋の内容物が焦げたため	住警器音に本人が気付いた	本人が119番通報した	同居人有り	在宅(その他)
162	出水市	木造平屋建て	非火災	カセットコンロの消し忘れ	カセットコンロに火をつけたまま外出してしまった	住警器発報を警備保障会社が受信した	警備保障会社が消防に通報した		不在
163	始良市	鉄骨造 2階建て	ぼや	ろうそくの火の燃え移り	提灯内のろうそくを付けたところ、何らかの理由で提灯内のろうそくが倒れ、提灯に燃え移った。	住警器音に家人が気付いた。	後日本人が消防に報告に来た	同居人有り	在宅(その他)
164	屋久島町	木造瓦葺板張り一部モルタル塗り平屋建	ぼや	小型 扇風機の過熱	小型扇風機を4時間程度付けていたところ、モーターが過熱し、回転羽根が燃え溶融し、周りに燃え移った。	住警器音に本人が気付いた	近隣に居住する消防職員が通るかかりに気づき、通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
165	奄美市	木造建築物2階建	非火災	鍋の空焚き	ガステーブルに火を付けたまま外出し、鍋の内容物が焦げたため	住警器音に近隣住民が気付いた。	近隣住民が住警器音に気づき、119番通報した。		不在
166	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建共同住宅	ぼや	コンロの火が付近の物に着火	コンロに火をかけたまま、その場を離れたところ付近の樹脂製食器に着火した。	住警器音に本人が気付いた	本人が119番通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
167	志布志市	木造1階建(市営住宅)	非火災	コンロの火の消し忘れ	コンロに火をかけたまま、就寝し、鍋の内容物が焦げたため。	住警器音に近隣住民が気付いた。	近隣住民が住警器音に気づき、119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
168	長島町	木造平屋建	全焼	調査中	調査中	住警器音に本人が気付いた。	近隣住民が気づき、119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
169	奄美市	木造建築物2階建	非火災	鍋の空焚き	ガステーブルに火を付けたまま外出し、鍋の内容物が焦げたため。	住警器音に近隣住民が気付いた。	近隣住民が気づき、119番通報した。	一人暮らし	不在
170	始良市	木造2階建(専用住宅)	ぼや	コンロの火の消し忘れ	コンロに火を付けたまま外出し、鍋及び鍋の内容物が焦げたため。	ガス点検に来ていたガス会社職員が住警器音に気付いた。	ガス点検に来ていたガス会社職員が気づき、119番通報した。	同居人有り	不在
171	鹿児島市	木造平屋建(専用住宅)	非火災	鍋の空焚き	ガステーブルに火を付けたまま他の作業をしていたところ、鍋の内容物が焦げ、空焚き状態となったため。	住警器音に本人が気付いた。	警備保障会社が消防に通報した	一人暮らし	在宅(その他)
172	霧島市	準耐火造2階建(共同住宅)	非火災	コンロの火の消し忘れ	やかんをコンロの火にかけたまま就寝し、やかんが空焚き状態となったため。	住警器音に本人が気付いた。	本人が119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
173	鹿児島市	鉄筋コンクリート造5階建共同住宅	非火災	コンロの火の消し忘れ	電気クッキングヒーターで鍋を加熱したまま、その場を離れ、鍋の内容物が焦げたため。	住警器音に本人が気付いた。	本人が119番通報した。	一人暮らし	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
174	薩摩川内市	準耐火造2階建て(共同住宅)	非火災	鍋の空焚き	コンロに火をつけたまま外出し、鍋の内容物が焦げたため。	住警器音に近隣住民が気付いた。	近隣住民が119番通報した。		不在
175	知名町	木造1階建	非火災	ガスコンロの消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま居間で横になり、鍋が空焚き状態となったため。	住警器音に本人が気付いた。	本人が119番通報した。	同居人有り	在宅(その他)
176	志布志市	木造平屋建て 専用住宅	ぼや	風呂焚き口煙道の亀裂からの燻焼出火	煙道の亀裂付近から出火し、発生した煙が壁の隙間を通して、寝室に入り込んだ。	住警器音に本人が気付いた。	知人の消防団員が119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
177	鹿児島市	木造モルタル2階建て(一般住宅)	非火災	鍋の空焚き	ガスコンロに火をつけていたことを忘れており、鍋が空焚き状態となったため。	住警器音に本人が気付いた。		一人暮らし	在宅(その他)
178	鹿児島市	木造モルタル2階建て瓦葺(一般住宅)	部分焼	調査中	調査中	住警器音に本人が気付いた。	本人の父親が119番通報した。	同居人有り	在宅(その他)
179	鹿児島市	木造2階瓦葺き専用住宅	非火災	鍋の空焚き	コンロ火を消し忘れて外出、時間の経過とともに鍋が空焚き状態となったため。	隣家住人が住警器音と焦げ臭いにおいに気付いた。	焦げ臭いにおいと住警器音に気付いた隣家住人が119番通報した。		不在
180	鹿児島市	耐火造3階建て非特定複合用途(事務所、共同住宅)	非火災	コンロの火の消し忘れ	コンロに火をかけたまま居眠りし、鍋の中のシチューが焦げ、煙が発生。	2軒隣に住む男性が住警器音と焦げ臭いにおいに気付いた。	焦げ臭いにおいと住警器音に気付いた2軒隣に住む男性が119番通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
181	鹿児島市	木造モルタル造 平屋建て	非火災	鍋の空焚き	ガスコンロを使用したまま洗濯物を干しに行き、鍋が空焚き状態となったため。	住警器音により、本人が鍋の空焚きに気付いた。	警報器の停止方法が分からない本人が東京に住む娘に連絡を行い、娘が消防へ通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
182	霧島市	一般住宅(木造平屋建て)	全焼	調査中	調査中	就寝中であった本人が、住警器音に気付いた。	国道を走行中の一般市民が火災を発見し、通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
183	霧島市	木造平屋建(専用住宅)	全焼	蛸足配線によるショート	蛸足配線したテーブルタップの配線コード上に、健康器具等の重量物を置いていたため、ショートし出火に至った。	就寝中であった本人が、住警器音に気付いた。	隣人が火災を確認し、通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
184	曾於市	木造平屋建(専用住宅)	ぼや	亜酸化銅増殖発熱現象	風呂釜バーナー用タイマー配線の亜酸化銅増殖発熱現象により被覆が焼失し配線が接触、バーナーが作動し風呂を空焚きした。	就寝中であった本人が、住警器音に気付いた。	本人が119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
185	さつま町	木造平屋一部2階建て(住宅兼納屋)	ぼや	調査中	調査中。台所の電子レンジ上部壁体から炎が上がっており、コンセントタップの溶融および周囲壁体と天井の一部を焼損した。	居間に座っていた夫婦が、住警器音に気付いた。	本人が119番通報した。	同居人有り	在宅(その他)
186	知名町	木造1階建て	非火災	コンロの火の消し忘れ	ガスコンロの火を付けたまま庭に出て作業をし、時間の経過とともに鍋が空焚き状態となり、発生した煙により住警器が鳴動した。	本人が警報器音に気付く、コンロの点火スイッチを切った。	警報器の止め方法が分からず、本人が消防署へ通報した。	同居人有り	在宅(その他)
187	出水市	木造平屋建て	非火災	鍋の空焚き	ガステーブルに火を付けたまま買い物に出かけ、時間の経過とともに鍋が空焚き状態となり、発生した煙により住警器が鳴動した。	近所の住人が警報器音に気付く、開いていたドアから進入し、ガステーブルの器具栓を閉めて火を消した。	本人が119番通報した。	一人暮らし	不在
188	鹿児島市	鉄骨造2階建(一般住宅兼新聞販売所)	ぼや	放火	放火	警備委託会社が設置した煙式感知器が発報し、警備保障会社へ遠隔移報されたため、所有者へ電話連絡し現場確認するよう依頼したところ、所有者が倉庫部分に炎と煙を確認した。	警備保障会社が119番通報した。	同居人有り	在宅(その他)
189	さつま町	木造 平屋建て	半焼	電気こたつ内で乾かしていたぬいぐるみの発火	濡れたひざ掛けとぬいぐるみを電気こたつで乾燥中、ヒーターカバーに接触したぬいぐるみの一部が放射熱により発火した。	別室に居た家人が、異臭と住宅用火災警報器の警報音により発見した。	家人が119番通報した。	同居人有り	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
190	大崎町	木造平屋建て(専用住宅)	ぼや	火遊び	孫による火遊び	居間に居た家人が、寝室に設置してある住宅用火災警報器の警報音に気づき、プラスチック製ちり箱が燃えているところを発見した。		一人暮らし	在宅(その他)
191	鹿児島市	耐火造4階建て(共同住宅)	ぼや	こんろの火の消し忘れ	居住者が鍋をガスこんろにかけたまま、隣室のベッドで寝ていたことによる。	隣室で寝ていた居住者が、住宅用火災警報器の警報音に気付いた。	警報音に気づき火元に駆けつけた近所に住む男性が、119番通報した。	一人暮らし	在宅(就寝)
192	鹿児島市	木造2階建て(専用住宅)	非火災	こんろの火の消し忘れ	ガステーブルのこんろ火を消し忘れたまま外出し、鍋が空焚き状態になった。	同居の母が、住宅用火災警報器の警報音により発見した。	同居の母がこんろ火を消した後、119番通報した。	同居人あり	在宅(その他)
193	始良市	専用住宅木造2階建て	半焼	電子レンジの使用法不良	電子レンジに可燃物と金属類等を入れて作動させたため発火した。	2階にいた同居者が運動型の住宅用火災警報器の警報音に気づき、1階の台所で火災を発見した。	隣接する事業所の職員が119番通報した。	同居人あり	在宅(その他)
194	鹿児島市	専用住宅	非火災	こんろの火の消し忘れ	こんろに火を点けていたことを忘れて、30分程放置していたことによる。	住宅用火災警報器の警報音により、本人が火を点けていたことを思い出した。		一人暮らし	在宅(その他)
195	鹿児島市	共同住宅	非火災	こんろの火の消し忘れ	テーブルこんろで食べ物を温めていたところ、内容物が焦げて煙が発生した。	偶然遊びに来ていた息子が、住宅用火災警報器の警報音に気付いた。	こんろ火を消した後、119番通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
196	阿久根市	木造2階建て(専用住宅)	非火災	調理中の煙の充満	IHヒーターをつけたまま、別室で作業をしていたことによる。	本人が住宅用火災警報器の警報音に気づき、キッチンに戻ったところ、煙が充満しているのを発見した。	住警器の作動を受信した警備会社からの通報。	同居人あり	在宅(その他)
197	出水市	木造2階建て(共同住宅)	非火災	電子レンジの不具合	電子レンジのタイマー不具合により、内容物が長時間加熱され、レンジ隙間から煙が発生した。	本人が住宅用火災警報器の警報音に気づき、レンジ隙間から煙が発生しているのを発見した。		一人暮らし	在宅(その他)
198	霧島市	耐火造4階建て(共同住宅)	非火災	こんろの火の消し忘れ	当事者がガスコンロの火を消し忘れて、出勤したことによる。	3階の住人が住宅用火災警報器の警報音及び異臭に気づき窓を開けたところ、下階から白煙が出ているのを発見した。	下階から白煙が出ているのを発見した3階の住人が、119番通報した。		不在
199	始良市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	ガステーブルの使用放置	当事者がガステーブルを使用したまま、外出したことによる。	隣人が住宅用火災警報器の警報音及び異臭に気づき、隣家の室内が白煙で充満しているのを発見した。	住宅用火災警報器の警報音及び異臭に気付いた隣人が、119番通報した。		不在
200	鹿児島市	木造モルタル2階建て(専用住宅)	非火災	こんろの火の消し忘れ	ガスコンロの火を消し忘れたことによる。	隣の部屋にいた家族が住宅用火災警報器の警報音に気づき、煙が出ているのを発見した。	煙の発生に気付いた家族が、119番通報した。	同居人あり	在宅(その他)
201	鹿児島市	防火造2階建て(一般住宅)	非火災	鍋の空焚き	台所の火をかけたままその場を離れ、鍋が空焚き状態となった。	火をかけた本人が、住宅用火災警報器の警報音に気づき、煙を発見した。		同居人あり	在宅(その他)
202	長島町	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	電子レンジでの過熱	電子レンジを使用中その場を離れて、止めるのを忘れており、内容物が焦げて、煙が発生した。	本人が、住宅用火災警報器の警報音に気づき、煙を発見した。	本人が、近所の義兄に連絡し、義兄が119番通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
203	鹿児島市	軽量鉄骨造・2階建て・専用住宅	ぼや	除湿乾燥機内部配線の短絡(推定)	除湿乾燥機からの出火。	住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、1階浴室で火災を確認した。	当事者が、消火後119番通報を実施した。	同居人あり	在宅(その他)
204	鹿児島市	木造平屋(専用住宅)	非火災	こんろの火の消し忘れ	当事者がガスコンロの火を消し忘れ、その場を離れたことによる。	当事者が、住宅用火災警報器の警報音に気づき、煙を発見した。	警備保障会社が住宅用火災警報器の鳴動後通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
205	鹿児島市	木造平屋(専用住宅)	非火災	こんろの火の消し忘れ	当事者がガスコンロの火を消し忘れて、外出したことによる。	隣人が住宅用火災警報器の警報音に気づき、白煙が出ているのを発見した。	煙の発生に気付いた隣人が、消防に通報した。	一人暮らし	不在
206	鹿児島市	木造モルタル2階建て(専用住宅)	非火災	こんろの火の消し忘れ	当事者がガステーブルの火を消し忘れて、その場を離れたことによる。	住宅用火災警報器の発報が警備保障会社に通報されたことで発見した。	警備会社が119番通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
207	曾於市	木造平屋住宅	部分焼	不明	不明	世帯主の妻が寝室で就寝中、居間に設置してある住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、別の部屋で就寝中の義父の布団が燃えているのを発見した。	当事者が119番通報した。	同居人あり	在宅(就寝)
208	始良市	木造2階建て専用住宅	ぼや	調査中	調査中	台所に設置していた住宅用火災警報器の警報音に気づき、洗面所から煙及び炎が上がっていることを確認した。	当事者が娘と外に避難した後、娘が消防に通報した。	同居人あり	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
209	始良市	木造平屋建て専用住宅	ぼや	家庭用ガス テーブルス イッチの誤操 作の疑い	当事者が家庭用ガステー ブルスイッチを使用し、火 を止める際に誤操作し外 出したことによる。	郵便配達中の郵便局員が玄 関先で住宅用火災警報器の 鳴動音と煙に気付き、台所で ガステーブルの片面焼グリル 内から炎が出ていることを発 見した。		同居人 あり	在宅(その 他)
210	鹿児島市	木造サイディング張り2階 建(専用住宅)	ぼや	調査中	調査中	1階の和室に設置してある住 宅用火災警報器の鳴動音に 気付き、除湿器が燃えている のを発見した。	帰宅した夫が通 報した。	同居人 あり	在宅(その 他)
211	鹿児島市	耐火造3階建て共同住宅	非火災	ガスコンロの 消し忘れ	当事者が鍋をコンロにか け火を点け、隣の部屋で そのまま寝てしまい、発生 した白煙で台所北東側居 室に設置の住宅用火災警 報器が鳴動したものの。	隣人が警報音に気付き発見 した。なお、当事者は消防隊到 着後の呼びかけで、住宅用火 災警報器の警報音と白煙に 気付いている。	警報音に気付い た隣人が行った。	一人暮 らし	在宅(就寝)
212	始良市	木造瓦葺2階建て共同住 宅	非火災	ガスコンロの 消し忘れ	当事者が蓋付きの土鍋を ガスコンロにかけたまま外 出したものの。	隣人が鳴動音に気付き、呼び 鈴を鳴らしたが反応が無く、 119番通報した。到着した消防 隊が、物が焦げた臭いを確認 したため、2階ベランダの窓ガ ラスを割り進入し、煙が充満し ていることを確認した。	警報音に気付い た隣人が行った。	同居人 あり	不在
213	鹿児島市	木造アパート2階建て	非火災	鍋の空焚き	当事者が台所のコンロで 鍋に火をかけたが、その まま居間で寝てしまい、鍋 が空焚きされたものの。	空焚きにより作動した住宅用 火災警報器の鳴動音で目が 覚め気が付いた。	隣人が帰宅時に 焦げ臭い臭いと 煙、住宅用火災 警報器の鳴動音 に気付き、119番 通報している。	一人暮 らし	在宅(その 他)
214	鹿児島市	木造サイディングコロニア ル葺き2階建て(専用住宅)	ぼや	テーブルタッ プコンセント の絶縁劣化 によるトラッ キング	IHこんろのコンセント付近 からの出火。	当事者が風呂に入っていたと ころ、室内から警報音が聞こ えたため風呂から上がると、 台所に煙が充満しており、IH こんろのコンセント付近から炎 が上がっていることを確認し た。	当事者自身が携 帯電話で119番に 通報した。	同居人 あり	在宅(その 他)
215	鹿児島市	耐火造5階建て	非火災	ガステーブル の消し忘れ	ガステーブルを使用中に そのまま寝てしまい、内容 物が焦げ、煙が発生した ものの。	たまたま5階に住む高校生が 2階の部屋の前を通りかかっ た際に住宅用火災警報器の 鳴動に気が付いた。	住宅用火災警報 器の鳴動に気付 いた高校生が近 くにいた消防隊員 に通報した。	一人暮 らし	在宅(その 他)
216	鹿児島市	木造サイディング張り2階 建て(専用住宅)	ぼや	たばこの不始 末	当事者が喫煙後、吸殻入 れとして使用していたペッ トボトルに吸殻を入れ部屋 を離れたが、火が完全 に消えておらず、他の吸 殻に燃え移り、ペットボ トルを溶融した後ベッドの寝 具に燃え移り火災に至っ たものの。	同居する当事者の父親と母親 が階段上部に設置されていた 住宅用火災警報器の鳴動音 に気が付いた。	当事者の母親が 119番通報を行っ た。	同居人 あり	在宅(その 他)
217	徳之島町	木造平屋トタン葺き	非火災	鍋の空焚き	当事者が台所の床にカ セットコンロを置き、調理 のため鍋を火にかけてい たが、その事を忘れ外出 し、鍋が焦げ煙が発生し たものの。	通りがかりの中学生が煙と住 警器の警報音に気が付いた。	住宅用火災警報 器の鳴動に気付 いた中学生が近 所の店へ駆け込 み店員が通報し た。	一人暮 らし	不在
218	奄美市	木造2階建て	非火災	鍋の空焚き	当事者が台所で「カセッ トこんろ」を使用して朝食 を作る際に、鍋に火を点け たことを忘れ、鍋内のごは ん等が焦げたものの。	現場近くの近隣住民が住警器 の音に気付き外に出たところ、 建物から煙が見えたのを 確認している。	住警器の音に気 付いた現場近く の近隣住民が119 番通報した。	一人暮 らし	在宅(その 他)
219	志布志市	木造共同住宅	非火災	こんろの火の 消し忘れ	当事者が、ゆでたまごを 作るため、台所のガスこ んろに火を点けた後、居 間で寝入って しまい、煙 が部屋中に充満して寝室 に設置してある住宅用火 災警報器3個が鳴動した ものの。	隣の住人が鳴動音に気付い た。	鳴動音に気付い た隣の住人が、 消防に119番通報 した。	一人暮 らし	在宅(就寝)
220	奄美市		非火災	鍋の空焚き	当事者が台所のガスこん ろで鍋に火を付けたことを 忘れ外出したことによる。	隣人が住宅用火災警報器の 鳴動音に気付いた。	建物管理会社の 職員が通報したも の。	一人暮 らし	不在
221	伊佐市	木造2階建て	部分焼	落雷	当事者が1階の居間でテ レビを観ていたところ、落 雷により停電が発生し、 数分後、住宅用火災警報 器の警報音に気付いたも の。	当事者が、住宅用火災警報 器の警報音に気付き、2階寝 室のベッド及びベッド付近の コンセント、電話引き込み口が 燃えていたものの。	当事者自身が初 期消火後、消防 署へ通報したも の。	同居人 あり	在宅(その 他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
222	鹿児島市	木造平屋建て	部分焼	花火の不始末	花火の不始末により出火したもの。	居住者の男性が、就寝中に住宅用火災警報器の鳴動音が聞こえたため、設置してある隣の部屋に行ったところ、部屋の窓ガラスが割れて屋外のウッドデッキが燃えていることを確認した。	発見者の男性が消火後に、妻の携帯電話で119番通報した。	同居人あり	在宅(就寝)
223	阿久根市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	ガスグリル付きこんろの消し忘れ	当事者が台所にあるガスグリル付きこんろのグリル部で調理を行い、別部屋に移動した際にスイッチを切り忘れたもの。	当事者が住宅用火災警報器の鳴動音に気付きキッチンへ行ったところ、煙が充満し、グリルの排煙部分から小火が出ていることを確認した。	当事者が消火した後、消防へ通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
224	南さつま市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が鍋をこんろにかけたまま外出し、台所に設置の住宅用火災警報器が鳴動したもの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた。	住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた隣人が消防へ通報した。	同居人あり	不在
225	鹿児島市	木造・2階建て・専用住宅	ぼや	電気ストーブの機器不良	電気ストーブの機器不良により出火したもの。	2階寝室で就寝中だった当事者が、階段室の住宅用火災警報器が鳴ったため部屋の外に出ると、廊下に煙が充満しており、1階に行き、洗面所の電気ストーブが燃えているのを発見したもの。	当事者が出火日の2日後に電気ストーブの製造元に火事の事を相談したところ、消防署に電話するように言われ、自宅の固定電話から通報した。	同居人あり	在宅(就寝)
226	鹿児島市	耐火造・4階建て・寮	ぼや	こんろ火の消し忘れ	当事者がこんろの火を消し忘れたことによる。	火元隣室の居住者が就寝中に住宅用火災警報器の警報音で目を覚まし、屋外通路に出たところ、隣室からの煙と窓越しの炎を確認したもの。	発見者の女性が隣室のドアをノックするが返事がなかったため、持っていた携帯電話で119番通報したものの。	一人暮らし	在宅(就寝)
227	鹿児島市	木造モルタル・2階建て・専用住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が1階の台所で昼食の玉子焼きを調理後、フライパンに付着していた焦げを取り易くするため少量の水を入れて再加熱していたが、こんろ火を消し忘れたため、時間の経過によりフライパンが焦げ発煙したもの。	階段に設置されていた住宅用火災警報器が鳴動したもの。居間で食事中だった当事者の夫が住宅用火災警報器が鳴動しているのに気付き、当事者が台所へ行ってみるとフライパンから白煙が出ているのを発見したもの。	火事には至っていないが、当事者が消防署へ駆けつけ通報したものの。	同居人あり	在宅(その他)
228	西之表市	鉄筋コンクリート・2階建て・専用住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が台所で昼食の残りの煮物を温めようとして鍋をこんろにかけ、隣の部屋で夕食を摂り洗濯物を畳んでいたところ、こんろの消し忘れにより鍋の煮物が焦げ付き白煙が発生し、台所から玄関に通じる東側廊下に設置してあった住宅用火災警報器が鳴動したもの。	隣人が鳴動音に気付き外に出たところ、焦げた臭いに気が付いたもの。	隣人が玄関のチャイムを鳴らす誰も出てこないため不在だと思い、近所の民生委員に電話で知らせ、この民生委員が消防署に通報した。	一人暮らし	在宅(その他)
229	鹿児島市	耐火造5階建て共同住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が台所のこんろに鍋をかけたことを忘れ外出したため	火元隣室の居住者が就寝中に住宅用火災警報器の警報音で目を覚まし、屋外通路に出たところ、隣室からの煙と窓越しの炎を確認したもの。	発見者の女性が隣室のドアをノックするが返事がなかったため、持っていた携帯電話で119番通報したものの。	一人暮らし	在宅(就寝)
230	垂水市	木造平屋建て一般住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が台所のこんろに焦げ付いたフライパン射水を張り鍋をかけたことを忘れて隣室を掃除していたもの。	発生した白煙で寝室の住宅用火災警報器が鳴動し、漏電によるものだと思い込み消防に連絡したもの。	鳴動音に気づいた当事者が消防に通報したものの。	一人暮らし	在宅(その他)
231	鹿児島市	木造2階建て専用住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が台所のこんろに味噌汁鍋をかけたまま庭作業をし、その後外出したもの。	鍋が焦げ付き、発生した煙により台所の住宅用火災警報器が鳴動し、警報器からセコムに通報されたもの。	火災警報装置からセコムに火事信号が送られ、セコムから119番通報をしたもの。	一人暮らし	不在
232	鹿児島市	耐火造5階建て共同住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が台所のこんろに鍋をかけたままデサービスに出かけたもの。	鍋が焦げ付き、発生した煙により台所隣居室の住宅用火災警報器が鳴動し、隣の住人が警察に通報したもの。	住宅用火災警報器が鳴動し、隣の住人が警察に通報したもの。	一人暮らし	不在
233	いちき串木野市	木造2階建て共同住宅	非火災	ガスこんろの消し忘れ	当事者が台所のこんろに鍋をかけたまま外出したもの。	鍋が焦げ付き、発生した煙で居間の住宅用火災警報器が鳴動し、その鳴動音と異臭に最上階の住民が気づいて消防へ通報したもの。	住宅用火災警報器の鳴動音と異臭に最上階の住民が気づいて消防へ通報したものの。	同居人あり	不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
234	霧島市	木造1階建て住宅	非火災 (焼損なし)	ガスコンロの 消し忘れ	当事者が台所のガスコンロに鍋をかけたまま外出したものの。	鍋が空焚きし住宅用火災警報器が鳴動し、その鳴動音と煙に近隣住民が気づいて消防へ通報したものの。	住宅用火災警報器の鳴動と煙を確認した近隣住民が消防に通報したものの。	同居人あり	不在
235	始良市	木造2階建て住宅	ぼや	アロマキャンドルの火の燃え移り	当事者が2階寝室でアロマキャンドルを焚いたまま1階で入浴中に2階階段の家庭用火災警報器が作動したものの。	当事者がマットレスから出火しているのを発見。自ら洗面器で水をかけて消火した。	自ら消火したが、消火できているか心配だったので、消防に通報したものの。	一人暮らし	在宅(その他)
236	始良市	木造平屋住宅	非火災	ガスコンロの 消し忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたまま別宅で作業して、家庭用火災警報装置が鳴動したものの。	当事者が住宅用火災警報器の鳴動音と異臭に気づき自ら消防に通報したものの。	当事者が住宅用火災警報器の鳴動音と異臭に気づき自ら消防に通報したものの。	同居人あり	在宅(その他)
237	薩摩川内市	木造平屋建て専用住宅	ぼや	提灯のろうそくの火の引火	当事者が仏間で提灯のろうそくに点灯したまま別室で休息していたところ、寝室の家庭用火災警報器が鳴動したものの。	各室を確認したところ、仏間の提灯が焼け落ち、周りの中元の品物等が燃え、僅かな火と充満した煙を確認した。	その後隣家に駆け込み、消防への通報を依頼した。	一人暮らし	在宅(その他)
238	いちき串木野市	耐火造3階建て共同住宅	非火災	ガスコンロの 消し忘れ	当事者が台所のコンロに味噌汁鍋をかけたままその場を離れたところ、寝室の火災警報装置が鳴動したものの。	当事者が台所に行くと、煙が充満し、鍋が焦げていたため、コンロの火を消し、自ら消防に通報したものの。	当事者が台所に行くと、煙が充満し、鍋が焦げていたため、コンロの火を消し、自ら消防に通報したものの。	同居人あり	在宅(その他)
239	阿久根市	木造2階建て住宅(1階駐車場、2階住宅)	非火災 (焼損なし)	ガスコンロの 消し忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、住宅管理者へ連絡し、管理者が警察へ、警察が消防へ連絡したものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、住宅管理者へ連絡し、管理者が警察へ、警察が消防へ連絡したものの。	一人暮らし	不在
240	鹿児島市	耐火造3階建て住宅 非特定複合用途防火対象物	非火災 損害なし	電子レンジの 不適切使用	芋をアルミホイルで覆い電子レンジで温めたところ、その場を離れたため、火災警報装置が鳴動したものの。	当事者が台所に行き電子レンジを停止し、自ら消防に通報したものの。	当事者が台所に行き電子レンジを停止し、自ら消防に通報したものの。	一人暮らし	在宅(その他)
241	鹿児島市	木造2階建て専用住宅	非火災	コンロの消し 忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、消防へ連絡したものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、消防へ通報したものの。	一人暮らし	不在
242	鹿児島市	木造平屋専用住宅	非火災	コンロの消し 忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	近隣住民3名が住警器鳴動音に気づいた。	近隣住民が消防に通報したものの。	一人暮らし	不在
243	鹿児島市	耐火造5階建て住宅	ぼや	たばこの火種の落下によるもの	3階に住む当事者が居間で喫煙した際、たばこの火種が座布団に落下したことに気づかずに出したため、火災警報装置が鳴動したものの。	5階住人が帰宅時に3階からの鳴動と白煙に気づき、3階発火点室隣人に連絡、3階住人が消防に通報したものの。	5階住人から連絡を受けた3階住人が消防に通報したものの。	一人暮らし	不在
244	鹿児島市	木造平屋専用住宅	非火災	コンロの消し 忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、消防へ連絡したものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、消防へ通報したものの。	一人暮らし	不在
245	いちき串木野市	鉄筋コンクリート造4階建て	非火災	コンロの消し 忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	直上階(2階)住人が住宅用火災警報器の鳴動音と異臭に気づき、消防へ連絡したものの。	2階住民が通報したものの	一人暮らし	不在

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
246	霧島市消防局	木造1階建て住宅	ぼや	たばこの火種の落下によるもの	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	同居している母親がが住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、消防へ通報したものの。	同居している母親が通報したものの	同居人あり	在宅(就寝中)
247	鹿児島市消防局	木造2階専用住宅	非火災	コンロの消し忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	隣人が煙及び火災警報器の鳴動温に気づき、鹿児島市総合案内コールセンターに通報	鹿児島市総合案内コールセンターに通報	同居人あり	在宅(その他)
248	鹿児島市	木造2階 専用住宅	非火災	コンロの消し忘れ	当事者がコンロの火を消し忘れ、他の作業をしていたことによる。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき、消防に通報。	当事者が自らの携帯電話で119番通報したものの。		在宅(その他)
249	日置市	木造平屋	ぼや	コンロの消し忘れ	当事者がコンロの火を消し忘れ、他の作業をしていたことによる。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき、消火後、消防に通報。	当事者が消火後、近隣住民と相談し通報したものの。		在宅(その他)
250	鹿児島市	木造2階 専用住宅	非火災	コンロの消し忘れ	当事者が台所のコンロに鍋をかけたことを忘れ、外出したものの。	警備保障会社から住宅用火災警報器の鳴動を受信した旨の通報があった。	警備保障会社が119番通報	同居人あり	不在
251	鹿児島市	耐火造5階建て(市営住宅)	非火災(損害なし)	コンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたことを忘れ(鍋の空焚き)、隣室で眠ってしまっていたこと。	上階の住人が住宅用火災警報器の警報音と異臭に気づき、携帯電話で通報。	上階住人が携帯電話で通報。	一人暮らし	在宅(就寝中)
252	鹿児島市	耐火造2階建て(飲食店・専用住宅)	非火災(損害なし)	コンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたまま外出し、鍋の内容物が加熱され、煙が発生した。	警備保障会社が住宅用火災警報器が鳴動を受信し、通報。	警備保障会社が119番通報。	一人暮らし	不在
253	霧島市	木造2階建て(専用住宅)	ぼや	落雷によるコンセント部分からの出火	落雷が家屋の電気配線に伝わったことによりコンセント部分から出火したものの。	落雷の音と住宅用火災警報器の鳴動音を聞き、子ども部屋を確認したところ、ベッドから炎が上がり壁側に燃えていることを確認。	消火後、近所に住む消防職員に連絡し、家の中を確認してもらい、消防署に通報。		在宅(その他)
254	鹿児島市	耐火造4階建て	ぼや	たばこの不始末	たばこの不始末	火元室の居住者が居間でテレビを見ていたところ、住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、台所のシンク内から多量の煙とわずかな炎を確認。	台所のシンク内から多量の煙とわずかな炎を発見し、持っていた携帯電話で119番通報。		在宅(その他)
255	阿久根市	木造2階建て(専用住宅)	部分焼(和室)	線香	線香	住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、仏壇付近から火が出ていることを確認。	当事者が消火後、119番通報。		在宅(その他)
256	鹿児島市	木造2階建て(専用・共同住宅)	非火災	鍋の空焚き	鍋をガスコンロにかけたまま居眠りをしたため、鍋の内容物が過熱され、煙が発生したものの。	近隣の住民が住宅用火災警報器の鳴動を受け、119番通報。	近隣の住民が119番通報。	一人暮らし	在宅(就寝中)
257	日置市	木造コロニアル葺2階建て住宅	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	グリルで魚を焼いていたことを忘れ、放置していたところ、グリルから煙が上がり、住宅用火災警報器が鳴動したものの。	住宅用火災警報器が鳴動したため、消防署にも自動的に通報が入っていると思い、携帯電話で通報。	当事者が119番通報。		在宅(その他)
258	鹿屋市	鉄筋コンクリート造2階建て	非火災	ガスコンロの消し忘れ	鍋をコンロにかけたまま玄関先で作業をしていたところ、鍋の内容物が焦げ、発生した煙で住宅用火災警報器が鳴動したものの。	警備保険会社が鳴動の移報を受け、通報。	警備保障会社が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
259	垂水市	木造平屋建て(一般住宅)	非火災	電子レンジの誤使用	プラスチック容器に竹皮団子を入れて電子レンジで加熱し、しばらく庭掃除に出たところ、煙が充満したことにより住宅用火災警報器が鳴動したものの。	近所の住人が住宅から漏れ出た住宅用火災警報器の鳴動音と煙に気づき、通報。	近所の住人が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
260	鹿児島市	木造2階建て(専用住宅)	損害なし	電子レンジによる過熱	サツマイモを電子レンジにかけてたまま居間で本を読んでいる間に過熱すぎたことにより煙が発生したため、住宅用火災警報器が鳴動したものの。	当事者が近隣のタクシー会社に駆け込み、現場確認をしたうえで119番通報。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
261	鹿児島市	防火造2階建て(専用住宅)	ぼや	子供の火遊び	子供の火遊びにより1階リビングのカーペットが燃えたものの。	居住する女性が2階で就寝中、住宅用火災警報器の鳴動で目を覚まし、同居の夫が消火後に119番通報。	同居の夫が消火後に119番通報。		在宅(就寝中)
262	大崎町	木造平屋建て(専用住宅)	ぼや	線香の落下	和室仏壇前に置いてある座布団が焦っていたものの。	当事者が自宅の居間で朝食後、和室に設置してある住宅用火災警報器の鳴動に気付く、煙は確認できるものの火点が発見できず、119番通報。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
263	出水市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	たばこの不始末	台所にある灰皿から不始末であるたばこの煙が居間に充満し、住宅用火災警報器が鳴動したものの。	当事者が徒歩で外出し、しばらくしてから帰宅したところ、玄関付近から白煙が出ており、台所にある灰皿のたばこを洗面台で消火したあと119番通報。	当事者が119番通報。		在宅(その他)
264	鹿児島市	耐火造4階建て共同住宅	損害なし	鍋の空焚き	3階に居住する11歳の男性が家族の留守中に食事を温めるために鍋の火をつけたが、食後に火を消し忘れたことにより発生した煙から住宅用火災警報器が鳴動したものの。	2階の住民が住宅用火災警報器の鳴動に気付く、119番通報。	2階の住民が119番通報。	同居人あり	不在
265	瀬戸内町	RC造2階建て(長屋住宅)	ぼや	たばこの不始末	当事者がたばこの吸殻を灰皿代わりの空き缶に捨て、2階寝室で寝たところ、空き缶の置いてある2階廊下のゴミ類・大量の吸殻に着火し、発火したものの。	当事者が住宅用火災警報器の鳴動に気付く、1階に避難しているところ、近隣住民が臭いで火事に気付く、119番通報。	近隣住民が119番通報	一人暮らし	在宅(就寝中)
266	霧島市	木造平屋建て(専用住宅)	部分焼	リチウムイオン電池のトラッキング現象	当事者が出火日前日にリチウムイオン電池を誤って海に落としてしまい、自宅で乾かす為に置いていたものが就寝中に発火したものの。	住宅用火災警報器の音声により目が覚め、洗面所のタンス上部から炎が上がっていることに気付いたもの。消火後に119番通報。	当事者が119番通報。		在宅(就寝中)
267	鹿児島市	防火造2階建て(専用住宅)	ぼや	ランプの熱による出火	建物1階の和室で爬虫類飼育用のケースに取り付けていた暖房用ランプが落下し、ランプの熱により接触部の量などが焼けたものの。	発生した煙により火点室に設置の住宅用火災警報器が鳴動し、2階で就寝していた男性が連動鳴動した警報音で火災に気付いたもの。初期消火後に119番通報。	同居する妻が初期消火後に119番通報。	同居人あり	在宅(就寝中)
268	いちき串木野市	鉄筋コンクリート造4階建て(県営住宅)	非火災	鍋の空焚き	当事者が煮物を作るためにコンロの火をつけたが、そのことを忘れて隣室で寝ていたところ、煙が充満し住宅用火災警報器が鳴動したものの。	居間に設置している住宅用火災警報器の鳴動に気付いたが、煙が充満していたため、火点を発見することができなかったため、119番通報。	当事者が119番通報。		在宅(就寝中)
269	奄美市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	トラッキング現象	玄関隣の居間にあるコンセントがトラッキング現象をおこしたものの。	住宅用火災警報器が繰り返し鳴動したため、各部屋を確認すると、煙や火は発生していなかったが、玄関隣のコンセントと延長コードコンセントの差し刃が黒くなっていた。その際に、コンセント受け口と差し刃が熱くなっていたことから119番通報。	当事者が119番通報。		在宅(その他)
270	奄美市	木造平屋建て(一般住宅)	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたまま外出したものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気付く、119番通報。	住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた隣人住民が消防へ通報した。		不在
271	奄美市	木造2階建て	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたまま外出したものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気付く、119番通報。	住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた隣人住民が消防へ通報した。		不在
272	奄美市	耐火造5階建て・市営住宅	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたまま寝込んだものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気付く、119番通報。	住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた隣人住民が消防へ通報した。		在宅(就寝中)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
273	奄美市	木造2階建て	損害なし	ガステーブルの消し忘れ	当事者がガステーブルに鍋をかけたまま寝込んだもの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、119番通報。	住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた隣人住民が消防へ通報した。		在宅(就寝中)
274	宇検村	木造平屋建て	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたまま外出したものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、119番及び区長へ通報。	住宅用火災警報器の鳴動音に気付いた隣人住民が消防及び区長へ通報した。		不在
275	宇検村	木造平屋建て	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	当事者がコンロに鍋をかけたまま外出したものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、119番通報。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、119番通報。		不在
276	出水市	木造2階建て(専用住宅)	ぼや	落雷	落雷が家屋の電気配線に伝わったことにより出火した疑い。 (雷注意報・土砂災害注意報・大雨特別警報 発令)	2階で就寝中、1階の住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、1階リビングが煙で充満しており、テレビ付近で炎を発見したものの。	当事者が翌日消防へ通報。	同居人あり	在宅(就寝中)
277	鹿児島市	木造モルタル2階建て(専用住宅)	ぼや	漏電	調査中	2階で就寝中、1階の住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、浴室の天井に5cmほど炎が出ているのを発見したものの。	当事者が屋外避難後に119番通報。	一人暮らし	在宅(就寝中)
278	霧島市	鉄筋コンクリート造5階建て(共同住宅)	損害なし	ガスコンロの消し忘れ	当事者がコンロの火を消し忘れ、他の作業をしていたものの。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき、消防に通報。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
279	鹿児島市	木造2階建て(長屋・共同住宅)	部分焼	溶断火が木材に着火	屋外階段の改修工事中、アセチレンガス切断機の溶断火が壁内の木材に着火したものの。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき、屋根から煙が出ているのを発見したものの。	当事者が119番通報。		在宅(その他)
280	鹿児島市	木造モルタル2階建て(長屋・共同住宅)	ぼや	調査中	調査中	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、量の上に置いていた電子機器(時計のようなもの)から煙と炎が出ているのを発見したものの。	近隣住民が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
281	指宿市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	トースターの消し忘れ	トースターでパンを焼いていたことを忘れて放置し、パンが炭化したものの。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、台所が煙で充満しているのを発見したものの。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
282	鹿児島市	耐火造5階建て(共同住宅)	ぼや	たばこの不始末	たばこの火種がい草の敷物に落下したことに気づかず、外出したものの。	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動と煙の臭いに気づき、119番通報。	近隣住民が119番通報。	一人暮らし	不在
283	鹿児島市	防火造2階建て(専用住宅)	全焼	ストーブ着火	電気ストーブに可燃物が落下し、着火したものの。	1階で就寝中、台所の住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、風呂場の脱衣所から炎が出ているのを発見したものの。	近隣住民が119番通報。	同居人あり	在宅(就寝中)
284	奄美市	木造2階建て(長屋住宅)	全焼	不明	不明	近隣住民が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、119番通報。	近隣住民が119番通報。		不在
285	出水市	木造平屋建て(専用住宅)	非火災	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま別室で食事をしていたものの。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、台所から大量の煙が出ているのを発見したものの。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
286	西之表市	木造2階建て(専用住宅)	ぼや	配線器具	台所の配線器具から出火したものの。	1階で就寝中、住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、台所から炎が出ているのを発見したものの。	家主が119番通報	0	在宅(就寝中)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
287	鹿児島市	防火構造2階建(専用住宅)	ぼや	たばこの不始末	たばこの吸い殻をちり箱に捨てたことによるもの。	台所に設置していた住宅用火災警報器の警報音に気づき、2階の部屋を確認したところ、ゴミ箱から煙が出ているのを発見したものの。	同居する母親が初期消火後に119番通報。	0	在宅(その他)
288	鹿児島市	木造2階建て(専用住宅)	ぼや	ローソク火がごみ屑に着火	仏壇のローソク火が火消しに付着したごみ屑に着火したものの。	住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、仏壇の教机から炎が上がっているのを発見したものの。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
289	鹿児島市	木造平屋建て(専用住宅)	部分焼	線香の落下	火の点いた線香が座布団に落下し、燃え広がったものの。	住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、炎が上がっているのを発見したものの。	当事者が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
290	鹿児島市	防火構造2階建て	半焼	調査中	調査中	近隣住人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、2階窓から煙が出ているのを発見したものの。	近隣住人が119番通報。	同居人あり	不在
291	喜界町	木造地上1階建て	損害なし	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま外出し、煙が充満したものの。	近隣住人が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき発見したものの。	近隣住人が119番通報。		不在
292	鹿児島市	木造2階建て(専用住宅)	損害なし	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま別室で食事をし、煙が充満したものの。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、台所から煙が出ているのを発見したものの。	当事者が119番通報。		在宅(その他)
293	屋久島町	木造平屋建て(専用住宅)	損害なし	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま食事をし、煙が充満したものの。	室内が煙で充満し、住宅用火災警報器が鳴動したため発見したものの。	近隣住人が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
294	奄美市	耐火造3階建て(共同住宅)	非火災	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま就寝し、煙が充満したものの。	近隣住人が火災警報器の鳴動音に気づき発見したものの。	近隣住民が119番通報。		在宅(就寝)
295	霧島市	木造平屋建て	損害なし	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま外出し、煙が充満したものの。	近隣住人が焦げた匂いに気づき確認したところ、隣家から火災警報器の鳴動音と煙が出ているのを発見したものの。	近隣住人が119番通報。		不在
296	鹿児島市	木造2階建て(専用住宅)	損害なし	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたまま別室でテレビを見ており、煙が充満したものの。	当事者が火災警報器の鳴動音に気づき確認したところ、台所から煙が出ているのを発見したものの。	当事者が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
297	鹿児島市	鉄筋コンクリート造2階建て(店舗付き住宅)	損害無し	コンロの消し忘れ	コンロに鍋をかけたままその場を離れ、煙が発生したものの。	通行人が火災警報器の警報音に気づき確認したところ、建物2階窓から白煙が出ているのを発見したものの。	通行人が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
298	鹿児島市	鉄筋コンクリート造4階建て(事務所・共同住宅)	ぼや	ガステーブルの消し忘れ	当事者がガステーブル上にIHコンロを置いた状態で誤ってガステーブルを点火し、その場を離れたところ、IHコンロが燃損し、煙が発生したものの。	当事者が火災警報器の警報音に気づき確認したところ、IHコンロから炎が上がっているのを発見したものの。	近隣住人が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)
299	鹿屋市	木造瓦葺き平屋建て(専用住宅)	損害無し	コンロの消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま、昼食をとっていたところ、加熱された鍋の中身が焦げ、煙が発生したものの。	委託契約している警備保障会社が、鳴動の移報を受け、契約者に確認の電話連絡をするが、応答がなかったため119番通報したものの。	委託契約している警備保障会社が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
300	いちき串木野市	木造2階建て	損害無し	コンロの消し忘れ	ガスコンロに火をつけたまま、その場を離れ別室で家事をしていたところ、加熱していた鍋から煙が発生したものの。	町内会の回覧板を配っていた付近の住民が、住警器が鳴動しているのに気づき、呼びかけても返事がなかったため、鍵の開いていた玄関から中を覗くと、ガスコンロに火が付いたままの状態、鍋から煙が出ているのを発見したものの。	出火を発見した住民が消防署へ通報。	同居人あり	在宅(その他)
301	薩摩川内市	木造平屋建て	全焼	調査中	調査中	当事者が自宅の居間で、廊下に設置している住宅用火災警報器が鳴動しているのに気づき、隣接する寝室の戸を開けると、タンク付近が燃えているのを発見したものの。	通行人が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
302	鹿児島市	鉄筋コンクリート造2階建て (専用住宅)	ぼや	電気配線被覆の発熱発火	住宅の1階で使用していた電気マッサージチェアのモーターが過熱し、接していた配線被覆が溶融し発火、煙が発生したものの。	当事者が、住宅用火災警報器の警報音に気づき、1階に白煙が充満しているのを確認したものの。	当事者が白煙が充満しているのを確認し、道路向かいの消防署に駆け込んだものの。	同居人あり	在宅(その他)
303	鹿屋市	木造瓦葺き平屋建て(専用住宅)	非火災	コンロの消し忘れ	鍋に火かけたままその場を離れ、鍋が空だき状態になりかけていたものの。	当事者が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、鍋から出た大量の水蒸気を確認したものの。 また、住宅用火災警報器が鳴動したため、委託契約している警備保障会社が契約者に確認の電話連絡をするが応答がなかったため119番通報した。	委託契約している警備保障会社が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
304	鹿児島市	木造2階建て(専用住宅)	非火災	コンロの消し忘れ	鍋に火をかけたまま、その場を離れたため、鍋の中身が焦げ、煙が発生したものの。	隣人が住宅用火災警報器の警報音に気づき、建物の窓から煙が出ているのを発見したものの。	隣人が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
305	鹿児島市	木造サイディング2階建て(併用住宅)	ぼや	IHコンロの誤操作	料理を温めようとIHコンロを作動させたところ、誤ってグリルのスイッチを入れたため、グリル内の可燃物に着火し、煙が発生したものの。	同居親族が住宅用火災警報器の警報音に気づき、グリルから煙が出ているのを確認したものの。	同居親族が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
306	鹿屋市	木造瓦葺き平屋建て	損害無し	コンロの消し忘れ	鍋に火をかけたまま、その場を離れたため、鍋の中身が焦げ、煙が発生したものの。	通行人が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、発見したものの。	通行人が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
307	いちき串木野市	鉄筋コンクリート造4階建て	ぼや	調査中	鍋に火をかけたまま、その場を離れたため、鍋の中身が焦げ、煙が発生したものの。	知人が住宅用火災警報器の警報音に気づき、建物内に煙が充満しているのを発見したものの。	知人が119番通報。	一人暮らし	不在
308	出水市	耐火造3階建(鉄筋コンクリート造)共同住宅	損害無し	コンロの消し忘れ	鍋に火かけたままその場を離れ、鍋が空だき状態になりかけていたものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、発見したものの。	隣人が119番通報。	同居人あり	不在
309	薩摩川内市	2階建て準耐火造共同住宅	ぼや	たばこの不始末	たばこの不始末により近くにあったAV機器に燃え移り、出火したものの。	隣人が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、発見したものの。	隣人が119番通報。	一人暮らし	不在
310	鹿児島市	木造モルタル・2階建て・専用住宅	部分焼	たばこ火	たばこ火が布団に着火して燃え広がったものの。	居住者が焦げ臭いにおいと微かな警報音に気づき、発見したものの。	居住者が110番通報を行い、消防に転送されたものの。	同居人あり	在宅(その他)
311	霧島市	準耐火造平屋	部分焼	電気ストーブと毛布の接触	就寝中に電気ストーブに毛布が接触し、出火したものの	隣人が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、発見したものの。	隣人が団地住民と協力し、消防への通報を実施	一人暮らし	在宅(就寝中)
312	鹿児島市	耐火造4階建て共同住宅	非火災	オーブントースターでの過熱	オーブントースターで調理中に内容物が焦げ、煙が発生したものの	訪問者が警報音に気づき、発見したものの。	遠隔移報により警備会社から通報	一人暮らし	在宅(その他)
313	長島町	木造2階建て専用住宅	ぼや	線香	線香を線香皿に斜めに立て、就寝していたところ仏壇下の座布団に着火したものの	住人が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、発見したものの。	翌朝、消防に相談に行き、事後覚知	同居人あり	在宅(就寝中)
314	鹿児島市	耐火造2階建て共同住宅	部分焼	食用油の過熱着火	こんろ火を消し忘れ、鍋の中の食用油が過熱され出火したものの	住人が住宅用火災警報器の鳴動音で目が覚め、発見したものの。	居住者が携帯電話で通報	一人暮らし	在宅(就寝中)
315	さつま町	木造2階建て 専用住宅	ぼや	ダウンライト	埋込型照明(白熱電球)が、天井まで積まれている状態に加熱し、着火したものの	住人が焦げた臭いに気づき自室のドアを開けたところ、階段上部の住宅用火災警報器が鳴動し、隣接するロフト部分に白煙が充満していることを発見したものの	住人が屋外に避難後通報	同居人あり	在宅(その他)
316	鹿児島市	耐火造2階建て 共同住宅	部分焼	爬虫類飼育用ライト	爬虫類飼育用ライトに接触した繊維製品が蓄熱発火したものの	住人が就寝中、住宅用火災警報器の鳴動で目を覚まし、隣室のスチールラック上部が燃えていることを発見したものの	持っていた携帯電話から通報	一人暮らし	在宅(就寝中)
317	鹿児島市	耐火造2階建て 共同住宅	ぼや	たばこ火の不始末	居住者が、吸っていたたばこをこたつの上の灰皿に置き、その場を離れたところ、たばこがこたつ布団に落下し出火したものの	隣室に居た火元者が、住宅用火災警報器の警報音と焦げた臭いに気づき居間を確認し発見	初期消火後、自宅の固定電話から110番通報。現場に向向した警察官が119番通報。	一人暮らし	在宅(その他)

No	出火場所	出火建物 概要	焼損程度	出火原因	概 要 等				
					原因	発見	通報	家族	在宅状況
318	鹿児島市	耐火造2階建て 専用住宅	ぼや	食用油の過熱着火(都市ガス)	居住者の男性が天ぷら油処理のため、鍋に凝固剤を入れこんろ火を点けたまま外出したところ、時間の経過とともに食用油が過熱され出火したものの	居住者の女性が警備会社の住宅用火災警報器の鳴動で、台所の鍋から火が出ているのを発見	火災信号を受信した警備会社が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
319	鹿屋市	木造瓦葺き平屋建て住宅	ぼや	電子レンジでの食品加熱	居住者が電子レンジ(600W)でさつま芋を加熱中に出火したものの	電子レンジから音がして、居住者が電子レンジを開けたところ出火しているのを発見	居間の住宅用火災警報器が感知し、警備会社に自動通報され警備会社から消防へ通報。	一人暮らし	在宅(その他)
320	鹿児島市	防火造2階建て 専用住宅	ぼや	たばこ火の不始末	たばこ火の不始末	火元建物の1階にいた居住者男性が、2階で鳴っている住宅用火災警報器の音に気が付き確認したところ、2階居室に置いてあるたばこの吸い殻が燻っているのを発見	息子から火事の知らせを聞いた母親が、自宅の道路向かいの住宅に駆け込み119番通報を依頼、依頼を受けた住人が119番通報。	同居人あり	在宅(その他)
321	鹿児島市	防火造2階建て 専用住宅	全焼	調査中	調査中	火元建物の2階で就寝中の火元者の妻が、住宅用火災警報器の音に気が付き、1階の火元者に知らせ、火元者が1階居室から炎が上がっているのを確認	避難後、火元者の孫が持っていた携帯電話で119番通報	同居人あり	在宅(就寝中)
322	さつま町	木造平屋建て 専用住宅	ぼや	電気トースター	畳に置かれた電気トースターの脚の一部が欠損し、畳表面に電気トースター底面の一部が接触した状態で長期(約2年)に渡って使用したことにより畳表面が炭化し、無煙燃焼状態に至り出火したものと推定。	午前10時頃、リビングでテレビを視聴中に、隣の部屋の住宅用火災警報器が鳴り、その方向を見ると床に置いて使用していた電気トースターの周りから煙が上がっているのを発見。	居住者が119番通報	一人暮らし	在宅(その他)
323	鹿児島市	木造平屋建て 専用住宅	非火災	電子レンジでの食品過熱	居住者が台所で、冷蔵保存していたふかし芋を電子レンジで温めたところ、過熱しすぎたことで、ふかし芋が炭化し白煙が発生。	居住者は、トイレで警報音に気づき、室内に煙が充満しているのを発見。	警報器の移報により警備保障会社から通報	一人暮らし	在宅(その他)
324	鹿屋市	木造コロニアル葺き平屋建て(飲食店)	損害なし	電気調理器具の空焚き	厨房にある電気調理器具で前日の14時頃から仕込んでいたおでんが焦げ、空焚き状態となっていたものの	ランニング中の男性が小規模飲食店の近くを通ったところ、住宅用火災警報器の鳴動と異臭により発見	発見者が通報	－	不在
325	いちき串木野市	木造2階建て 専用住宅	ぼや	線香	仏壇に線香を供えた際、仏壇前の座布団に何らかの理由により線香が落ちたことによるもの	居住者は、線香が落ちたことに気づかず外出。9時過ぎに帰宅後、寝室の住宅用火災警報器が鳴り出したことに気づき、確認したところ、部屋の中が煙で充満していることを発見。	居住者が消防署へ通報	同居人あり	在宅(その他)
326	鹿児島市	防火構造2階建て 専用住宅	部分焼	こんろ火の燃え広がりが	こんろ火の燃え広がりが	1階台所から出火し、居住者が火災に気が付き消火を試みるも、消火に至らず、住宅用火災警報器の鳴動で、隣接建物の住人が、警報音に気が付き屋外を確認したところ、火元建物の窓から煙が上がっていることを発見。	隣接建物の住人が持っていた携帯電話で119番通報	一人暮らし	在宅(その他)
327	出水市	木造2階建て 専用住宅	非火災	こんろの消し忘れ	こんろの消し忘れ	火元居住者は、13時頃、片手鍋の煮物を温めるためこんろに火を点け、外出。その後、隣の住人が自宅の庭で住宅用火災警報器の鳴動により発見	隣の住人が119番通報。	同居人あり	不在
328	鹿児島市	防火構造2階建て 専用住宅	全焼	消したはずのバスタオルが再燃したものの(推定)	消したはずのバスタオルが再燃したものの(推定)	居住者が椅子に座りストーブの前で足元に毛布を掛けて寝ていたところ、掛けていた毛布がストーブに落ちて着火し燃え出したため、足で叩き消したあと、再び隣の部屋で寝ていたところ、住宅用火災警報器の警報音で目が覚め、台所が燃えているのを発見	隣接建物の住人が、自宅の電話で119番通報	一人暮らし	在宅(就寝中)
329	姶良市	木造2階建て 共同住宅	非火災	カセットコンロの消し忘れ	カセットコンロの消し忘れ	隣室の住人が住宅用火災警報器の鳴動音と焦げ臭いにおいに気が付き発見	隣室の住人が119番通報	一人暮らし	在宅(その他)